

SIET': 3/PEN, AC, 50Hz, 3x400 / 230 V, TN - C

1: OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V NORMÁLNYCH PODMIENKACH ( základná ochrana ):

/Ochrana pred priamym dotykom / čl.411.2:

A.1 - IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤ

A.2 - ZÁBRANOU ALEBO KRYTMI

2: OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V PODMIENKACH PORUCHY

/Ochrana pred nepriamym dotykom / čl.411.3:


411.4 - OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI - TN

3: DOPLNKOVÁ OCHRANA PRE ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM čl. 415

415.1 - PRÚDOVÝ CHRÁNIČ

STN 33 2000-4-41: 2007

PARE č.:

Zodp. projektant:	ING. JÁN KUNDRÁT		ING. JÁN KUNDRÁT PROJEKTOVANIE EL. ZARIADENÍ AUTORIZOVANÝ INŽINIER UI. SAMA CZABÁNA č. 4 048 01 ROŽŇAVA	
Vypracoval a kreslil:	ING. JÁN KUNDRÁT			
Okres: ROŽŇAVA	OÚ: PLEŠIVEC			
INVESTOR: <b>PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA</b> SAMUELA BLUMA V PLEŠIVCI			Formát :	1 x A4
			Účel :	<b>PpSP</b>
STAVBA :  PRESTAVBA CENTRÁLNEJ KOTOLNE PSYCHIATRICKEJ LIEČEBNE SAMUELA BLUMA NA POLYFUNKČNÝ OBJEKT			Dátum :	IX. 2015
			Arch.číslo :	JK-665-12/15
DRUH VÝKR. : <b>DOPLNENIE EXISTUJÚCEHO HLAVNÉHO ROZVÁDZAČ: "HR"</b>			Mierka :	Čís.výkr. :
			-	<b>E-12.</b>