PÔDORYS I.NP – NOVÝ STAV



LEGENDA:

2 ks		A - SVIETIDLO LED 36W 4000 K DO PODHLADU IP20 SMIEVATELNÉ S DALI NAPOJENÉ Z ROZVÁDZAČA RD
14+3 ks		B - SVIETIDLO LED 36W 4000 K DO PODHLADU 600x600 IP20
1 ks		C - LED lištové svietidlo 11W=790lm 3000K 550mm IP 20
4 ks		D - LED KÚPEĽŇOVÉ SVIETIDLO NÁSTENNÉ IP 44 18W
3 ks		E - LED STROPNÉ SVIETIDLO Napr.PHILIPS WT120C 36W IP 65
3 ks		F - STROPNÉ SVIETIDLO Napr. OMS a.s. PLAST B LED 25W 2200lm 4000K S ČIDLOM
6 ks		G - STROPNÉ SVIETIDLO Napr. OMS a.s. PLAST 2 LED 14W 1450lm 4000K 80Ra
12 ks		H - DOWNLIGHT DO PODHLADU Napr. DN135C D215 1xLED20S/840
1 ks		I - LED REFLEKTOR NÁSTENNÝ VONKAJŠÍ LED 20W IP54
15 ks		N - NÚDZOVÉ SVIETIDLO 3W IP 20 S PIKTOGRAMOM
1 ks		N1 - NÚDZOVÉ SVIETIDLO 3W IP 44 S PIKTOGRAMOM
3 ks		N2 - NÚDZOVÉ SVIETIDLO 3 W IP 20 SYMETRICKÉ
4 ks		TLAČÍTKO 1/0 S NÁVRATOM IP 20 POD OMIETKU
1 ks		OTOČNÝ DALI STMIEVAČ DALI 6599-0-2988
1 ks		KRABICA KO105 + IMPULZNÉ RELÉ FINDER.26.02.8.230+WAGO
7 ks		VÝINAČ č.1 POD OMIETKU IP 20
4 ks		VÝINAČ č.5 POD OMIETKU IP 20
8 ks		VÝINAČ č.6 POD OMIETKU IP 20
1 ks		VÝINAČ č.7 POD OMIETKU IP 20
18 ks		POŽIARNA KRABICA FUNKČNÁ PRI POŽIARY PS60 Napr.KSK125PO6P S TEP.POISTKOU
25 ks		KRABICA KR 68
10 ks		KRABICA KR 97

OVLÁDANIE OSVETLENIA OVLÁDAČ



LEGENDA MIESTNOSTI

M.Č.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA M2	INTENZITA OSVETLENIA
101	RAMPA	23,00	-
102	KRYTÝ VSTUP	7,67	100 Lx
103	ZÁDVERIE	8,25	100 Lx
104	ČAKÁREŇ	24,16	200 Lx
105	RECEPCIA	7,16	300 Lx
106	ŠATŇA PERSONÁL	6,16	200 Lx
107	WC PACIENTI IMOBILNÍ	3,68	200 Lx
108	UPRATOVAČKA	2,99	100 Lx
109	POPISOVŇA	10,94	500 Lx
110	BOX 1	2,72	100 Lx
111	BOX 2	2,04	100 Lx
112	DENNÁ MIESTNOSŤ PERSONÁLU	14,24	300 Lx
113	CHODBA	3,73	200 Lx
114	HYGIENA PERSONÁL	2,80	200 Lx
115	ARCHÍV, SKLAD, PACS	7,19	200 Lx
116	CHODBA	2,66	200 Lx
117	SKLAD	2,24	100 Lx
118	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	13,49	500 Lx
119	MR VYŠETROVŇA	32,38	-
120	OVLÁDAČ	37,86	500 Lx
121	CHODBA	15,62	200 Lx
122	WC	2,34	200 Lx

ROZVODNÁ SÚSTAVA : 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN–S
: 2/PE AC 230 V 50 Hz, IT – ZDRAVOTNÍCKA SÚSTAVA
: 2/24V DC, PELV

OCHRANNÉ OPATRENIE PODLA STN 33 2000.4.41
: čl. 411 SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
: čl. 412 DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA
: čl. 415.1 PRÚDOVÉ CHRÁNIČE
: čl. 415.2 DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE

SITUAČNÁ SCHÉMA



ZMENA		DÁTUM	
VYPRACOVAL	Ing. Kaleta Gabriel		
KONTROLOVAL	Ing. Klešč Vladimír		
PROJ. SÚPS	Ing. Šuty Juraj		
OBEC	Trenčín		
INVESTOR	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, Trenčín	POČET A4	8 STUPEŇ P
STAVBA	Stavebné úpravy pracoviska magnetickej rezonancie FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín	DÁTUM	07/2022
OBJ.–PS.	SO 01 – Stavebné úpravy MR	Č.ZÁK.	25072022.EO
OBSAH	Podorys 1.NP – Osvetlenie	MIERKA	1:75
		KÓTOVANÉ V	mm
		Č.VÝKR.	02

PEVLUMA n.r.o.
Trieda KVP č.4, 040 23 Košice
Mobil 0905 984 309