



ULOZENIE U1



ULOZENIE U2




MAXIMALNE ODPORUCANE VZDIALENOSTI MEDZI PODPERAMI

VONKASJI PRIEMER (mm)	MAXIMALNE VZDIALENOSTI (m)
Ø10	1,0
Ø12	1,0
Ø18	1,5

CHRANICKA

BEZ MIERKY



PRIRADENIE CHRANICIEK

POTRUBIE	CHRANICKA
Ø10	DN15
Ø12	DN15
Ø18	DN25
HADICA	DN25

LEGENDA

– ULOZENIE PRISPOSOBIT SITUACII NA STAVBE

Vypracoval	ING.SLUK	Ved. projektu	ING.ŠUTY	Sada č.
Projektant	ING.SLUK	Kontrola		
Investor	FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN, LEGIONÁRSKA 28, 911 71 TRENČÍN			
Miesto stavby	LEGIONÁRSKA 28, TRENČÍN			
Parc. číslo				
Stavba	STAVEBNÉ ÚPRAVY PRACOVISKA MAGNETICKEJ REZONANCIE			
Objekt	FN TRENČÍN, LEGIONÁRSKA 28, TRENČÍN			
	SO 01 – STAVEBNÉ ÚPRAVY MR			
	MEDICINÁLNE PLYNY			
Obsah	NÁVRH ULOŽENIA, CHRANIČKA			
				Výkr. č. 4
Arch. č. 2322.01.MP				

PROENTECH	
PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA	
kancelária: Štepkova 81, 040 11 Košice	
mobil: 0907 908269	
e-mail: proentech@proentech.sk	
Stupeň PROJEKT	
Dátum 07.2022	Kótované mm
Mierka 1:5	Počet A4 2
Zák. č. 2322	Zmena 0