



Piasek dn. 23.09.2022

Zn.spr. S. 270.9.2022

- strona postępowania:  
<https://josephine.proebiz.com/pl/>

- wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym - z możliwymi negocjacjami na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy pzp

**pn. Budowa kancelarii leśnictwa Pawłowice w Studzionce**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2022 poz. 1710), Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia i wprowadza zmiany treści SWZ:

**Pytanie:**

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących instalacji co. Projekt przewiduje ogrzewanie pomieszczeń przy użyciu grzejników naściennych a przedmiar zastosowanie ogrzewania podłogowego i nie ujęto w nim grzejników. Które rozwiązanie jest obowiązujące?

**Odpowiedź:**

Nadleśnictwo Kobiór wyjaśnia, iż obowiązuje ogrzewanie podłogowe. Prosimy o wycenienie ogrzewania – jak w przedmiarze robót.

Udzielone odpowiedzi i wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich oferentów i należy je uwzględnić w przygotowaniu oferty.

NADLEŚNICZY  
NADLEŚNICTWA KOBIOR  
*M. Pigan*  
dr inż. Marian Pigan