



Brodnica, dnia 21.09.2022

Zn. spr.: SA.2710.8.2022

WYKONAWCY

*Dotyczy: Udzielenia wyjaśnień do postępowania
„Przebudowa drogi leśnej Ostrowite - Górale”*

W odpowiedzi na pismo dotyczące udzielenia wyjaśnień dotyczących postępowania pn.: „Przebudowa drogi leśnej Ostrowite -Górale” wskazujemy, co następuje:

Treść pytania:

Czy Zamawiający potwierdza zapis z dokumentacji (brak odzwierciedlenia w kosztorysie):

4.2. Jezdnia

Trasa drogi w planie jak i w przekroju podłużnym została dostosowana do istniejącego odcinka drogi oraz konfiguracji terenu. Oś drogi projektowanej dostosowano do istniejącego stanu drogi. Cały odcinek przebudowy drogi zakłada nawiązanie niwelety względem istniejącej jezdni z drobnymi korektami.

Na całym odcinku drogi zachowano stały układ szerokości jezdni t.j. główny ciąg szerokości 4,50. Nawierzchnię drogi zaprojektowano jako nawierzchnię z asfaltobetonu gr. 4 cm (warstwa ścieralna) plus gr. 4 cm (warstwa wiążąca) na podbudowie z kruszywa i warstwie piasku. Przekrój poprzeczny jezdni zaprojektowano jako daszkowy 2% z korektą na łukach poziomych.

Odpowiedz:

Zamawiający wraz z projektantem uzgodnił zmianę zapisu pkt. 4.2 „Jezdnia” Projektu.

Punkt 4.2 Otrzymuje brzmienie:

„Trasa drogi w planie jak i w przekroju podłużnym została dostosowana do istniejącego odcinka drogi oraz konfiguracji terenu. Oś drogi projektowanej dostosowano do istniejącego stanu drogi. Cały odcinek przebudowy drogi zakłada nawiązanie niwelety względem istniejącej jezdni z drobnymi korektami.

Na całym odcinku drogi zachowano stały układ szerokości jezdni t.j. główny ciąg szerokości 4,50. Nawierzchnię drogi zaprojektowano jako nawierzchnię z kruszywa twardego naturalnego łamanego gr. warstwa dolna 0/63 gr. 18 cm, warstwa górna 0/31,5 gr. 9 cm (katalog dróg



leśnych). Przekrój poprzeczny jezdni zaprojektowano jako daszkowy 2% z korektą na łukach poziomych.”

Konstrukcja jezdni

- podbudowa z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 9 cm
- podbudowa z kruszywa 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 18 cm.

Odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Brodnica
/opatrzone podpisem elektronicznym/