

# OKRESNÝ ÚRAD V PREŠOVE

odbor životného prostredia

Číslo: 2577/98/436/VO-Ci

V Prešove dňa 2.9.1998

Vec : Vodovod Vyšná Šebastová II. etapa

OKRESNÝ ÚRAD V PREŠOVE	
ODBOR ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	
príjmové číslo	13.10.98
výkonnosť číslo	13.10.98
V Prešove dňa 26.10.	podpis: Cine

## ROZHODNUTIE

Okresný úrad v Prešove, odbor životného prostredia, ako vodohospodársky orgán príslušný podľa § 5 zákona č. 595/90 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie, § 5 zákona č. 222/96 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a § 7 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní, na základe predloženej žiadosti výsledku ústneho prerokovania spojeného s miestnym zisťovaním konaného dňa 18.8.1998 a doložených dokladov

v y d á v a

stavebníkom Obci Vyšná Šebastová

p o v o l e n i a

1. na zriadenie vodohospodárskeho diela "Vodovod Vyšná Šebastová II. etapa" v súlade s ust. § 9 zák.č. 138/73Zb. o vodách, § 14 zák.č. 135/74 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve, menených a doplnených zák. č. 238/93 Z.z. a 199/95 Z.z. a §§ 66 a 120 zák.č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, meneného a doplneného zák.č. 103/90 Zb., 262/92 Zb., 199/95 Z.z. a 229/97 Z.z. /úplne znenie 109/98 Z.z./ v nasledovnom rozsahu:

### SO 01 Vodovodná sieť II.etapa

Potrúbie 1-4	PVC D	90x3,5	dĺžky	125,0 m
Potrúbie 1-3-1	"	160x6,2	"	33,9 m
Potrúbie 1-3-2	"	"	"	17,0 m
Potrúbie 1-3 zmena	"	"	"	27,0 m
Potrúbie 2-1-1	"	110x4,3	"	345,0 m
Potrúbie 2-2-1	"	"	"	192,0 m
Potrúbie 3	"	"	"	630,0 m
Potrúbie 3-1	"	"	"	955,0 m
Potrúbie 3-1-1	"	90x3,5	"	144,0 m
Potrúbie 3-1-2	"	110x4,3	"	700,0 m

Trasa rozvodnej siete začína napojením na potrubie 2 rozvodnej siete I.etapy

Na potrubí 1-3-1 v km 0,010 bude potrubie križovať potok Šebastovku zhybkou nad potokom, uloženou na ocelovom nosníku typu U profilu, oporné bloky sú z betónu, potrubie bude uložené v ocelevej chráničke a tepelne izolované.

Trasy potrubia budú opatrené vyhľadávacím vodičom FeZn AYKY 2Bx4mm.

Križovanie vodovodu s miestnymi komunikáciami bude riešené prekopaním a uložením do ocelových chráničiek profilov DN 150 a 200 nasledovne:

potrubie	staničenie v km	dĺžka
1-3-1	0,042	5,0 m
1-3-2	0,002	14,0 "
3	0,187	4,0 "
3-1-1	0,027	4,0 "
3-1	0,206	4,0 "

Križovanie vodovodu so štátnou cestou bude riešené pretláčaním a uložením potrubia do chráničky DN 200. Križovať štátnu cestu bude vetva 2-1-1 v km 0,002 v dĺžke 8 m a vetva 3-1-2 v km 0,006 v dĺžke 8 m.

## SO 02 Vodovodná sieť Severná

Potrubie	4	PVC D	110x4,3	dĺžky	1 682,0 m
		"	90x3,5	"	259,0 m
Potrubie	4-1	"	"	"	60,0 m
Potrubie	4-1-1	"	"	"	40,0 m
Potrubie	4-2	"	"	"	65,0 m
Potrubie	4-3	"	"	"	40,0 m

Potrubie 4 križuje v km 0,010 miestnu komunikáciu prekopaním, v km 0,025 križuje štátnu cestu, v km 0,914 križuje štátnu cestu, v km 1,000 križuje Kapušianský potok č. 125 zhybkou pod potokom, v km 1,082 bude osadená čerpacia stanica a v km 1,479 križuje štátnu cestu. Potrubie 4-1 križuje v km 0,002 štátnu cestu. Všetky križovania štátnej cesty budú vykonané pretláčaním.

**SO 03 Elektrická NN prípojka pre ČS 1** - zemná, z jestvujúceho vzdušného vedenia cez skriňu SIL na stĺpe, káblami typu AYKY 4Bx16 mm<sup>2</sup> a CYKY 4Bx10 mm<sup>2</sup>, ukončená v rozvádzači ČS.

**SO 04 Elektrická NN prípojka pre ČS 2**, miestna časť Severná - zemná, z jestvujúceho vzdušného vedenia cez skriňu SIL na stĺpe, káblami typu AYKY 4Bx16 mm<sup>2</sup> a CYKY 4Bx10 mm<sup>2</sup>, ukončená v rozvádzači ČS.

**SO 05 Vodovodné prípojky** pre miestnu časť Severná

Prípojky z rPE DN 25 priemernej dĺžky 10,0 m, celkového počtu 57 ks.

**PS 01** - je osadená na potrubí 1-3-1 s napojením na potrubie 1-3 povolené v I. etape. ČS 1 bude osadená v armatúrnej šachte šírky 1800 mm, dĺžky 2400 mm, hĺbky 3025 mm. Šachta je monolitická s prefabrikovaným stropom a uzamykateľným poklopom. Automatická čerpacia stanica bude typu VOGEL HYDROVAR, dodávka firmy DISA Brno.

**PS 02** - je osadená na potrubí 4 v časti Severná rovnaká ako na potrubí 1-3-1.

Vodohospodárske dielo bude zriadené okrajom miestnych komunikácií a čerpacia stanica č.1 na pozemku parc.č. 17 a čerpacia stanica č.2 na pozemku parc.č. 1033/4.

Vodohospodársky orgán rozhodol podľa § 40 zákona č. 71/1976 o správnom konaní o predbežnej otázke vo veci kúpnej zmluvy na parc.č. 1033/4.

Vodohospodárske dielo bude zriadené okrajom miestnych komunikácií, čerpacia stanica č.1 na pozemku parcelné číslo 17 a čerpacia stanica č. 2 na pozemku parcelné číslo 1033/4, k.ú. Vyšná Šebastová.

**Povolenie sa vydáva za týchto podmienok a povinností pre stavebníka:**

1. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej vo vodo-právnom konaní. Prípadné zmeny je potrebné prerokovať s vodohospodárskym orgánom.
2. Počas výstavby dodržiavať bezpečnostné predpisy a chrániť zdravie osôb na stavenisku.
3. Ukončiť výstavbu vodohospodárskeho diela v termíne 12/2002.
4. Investor stavby bude vybraný konkurzom.
5. Pred začatím prác zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení.
6. Všetky križovania štátnej cesty vykonať pretláčaním.
7. Pred začatím prác je investor povinný požiadať OÚ v Prešove, odbor DaCH o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií a výnimku na stavebnú činnosť v ochrannom pásme pozemnej komunikácie.
8. Z hľadiska požiarnej bezpečnosti je maximál. vzdialenosť medzi hydrantami 120,0 m.
9. Uhradiť prípadné škody, ktoré vzniknú počas výstavby.
10. Pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
11. Na preberacie križovania potoka Šebastovka prizvať zástupcu správcu toku.
12. Vodohospodárske dielo sa môže užívať na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré vydá na návrh stavebníka vodohospodársky orgán.

Námietky voči vydaniu vodoprávneho povolenia neboli podané.

## Odôvodnenie

Obec Vyšná Šebastová požiadala listom zo dňa 19.6.1998 o vydanie vodoprávneho povolenia na zriadenie vodohospodárskeho diela " **Vodovod Vyšná Šebastová II. etapa**".

K žiadosti doložila projekt stavby spracovaný Ing. Janou Špesovou, odborne spôsobilou inžinierkou vo výstavbe č. 7503\*24\*96, vyjadrenia OÚ OPO Prešov, OÚ OPO Prešov, SVP, š.p. OZ PBH závod Košice, VVaK OZ Prešov, VVaK OZ Vranov n. Topľou, VEZ RZ Prešov, SPP OZ Košice, ST, š.p. PO Prešov, ST, š.p. SDK VS Košice, rozhodnutie OÚ Prešov, odboru PPLH, rozhodnutie o umiestnení stavby č. ŽP ÚP 240/1998-Lr z 5.5.1998 a súhlas podľa § 120 staveb. zákona zo dňa 31.8.1998, geometrický plán č. 1321/98 zo dňa 26.8.1998 spracovaný Ing. Pavlom Imrichom, zmluvu o budúcej zmluve na kúpu parcely č. 1033/4 k.ú. Vyšná Šebastová, listy vlastníctva a kópiu katastrálnej mapy.



Ústne rokovanie, spojené s miestnym zisťovaním, bolo vykonané dňa 18.8.1998.

Pretože navrhované riešenie je z hľadiska ochrany vôd a ostatných zložiek životného prostredia a chránených záujmov spoločnosti vyhovujúce, vodohospodársky orgán v súlade s ust. §§ 8, 9 a 13 zák.č. 138/73 Zb., v znení neskorších predpisov, §§ 66 a 120 zák.č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov a § 14 zák.č.135/74 Zb.o štátnej správe vo vodnom hospodárstve, v znení neskorších predpisov, povolil výstavbu vodohospodárskeho diela. Požiadavky dotknutých sú zohľadnené v projekte stavby a podmienkach povolenia.

**P o u č e n i e:**

Proti rozhodnutiu možno podať podľa § 54 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia a to na Okresný úrad, odbor životného prostredia v Prešove.

Ing. J a n í č e k Ján  
vedúci odboru



**Doručí sa :**

1. Obec Vyšná Šebastová 3x
2. OÚ OPO Prešov
3. OÚ OD Prešov
4. SSC Prešov
5. ST, š.p. PO Prešov
6. SPP OZ Prešov
7. VEZ RZ Prešov
8. SVP, š.p. závod Košice
9. VVaK Vranov
10. VVaK OZ Prešov
11. Marta Adamová Vyšná Šebastová č.58
12. VVaK, š.p. Košice
13. 2x pre evidenciu
14. Pre spis