

VÝKAZ RÚR, TVAROVIEK A ARMATÚR

Vodovodné potrubie – POTRUBIE „AB“ – 153,00 m

MATERIÁL	M.J.	MNOŽSTVO	PROFIL	ZNAČKA - POPIS	POZNÁMKA
POTRUBIE					
HDPE	m	153,0	110x6,6	Rúry HDPE PE 100 S8(SDR17) PN 10	
TVAROVKY					
LIATINA	ks	2	100	SpS2000 – prírubový spoj istený proti posunu	
	ks	1	100/100	T - prírubový T-kus	
	ks	1	80/80	T - prírubový T-kus	
	ks	2	80	N - prírubové koleno s pätkou	
HDPE	ks	1	100	EFL - lemový nákrúžok s integrovanou prírubou	
	ks	1	80	EFL - lemový nákrúžok s integrovanou prírubou	
	ks	1	100	T – elektrotvarovkový T-kus	
	ks	1	100/80	MR - elektrotvarovková redukcia	
	ks	3	100	UB - spojka /presuvná objímka/	
	ks	3	100	WS 11° - elektrotvarovkové koleno	
	ks	1	100	W 45° - elektrotvarovkové koleno	
ARMATÚRY					
LIATINA	ks	1	100	Uz - uzáver so zákopovou súpravou	
	ks	2	80	Uz - uzáver so zákopovou súpravou	
	ks	1	100	Zs - zákopová súprava zemná Y1020	
	ks	2	80	Zs - zákopová súprava zemná Y1020	
	ks	3	-	Šupatkový poklop	
	ks	1	80	AOS - automatická odvzdušňovacia súprava	
	ks	1	-	Poklop AOS	
	ks	1	80	H - hydrant podzemný -1,25	
	ks	1	-	Poklop hydrantový Y4522	
DOPLNKOVÁ VÝSTROJ					
	m	156		Identifikačný vodič - CY 4 mm ²	
	ks	2		Orientačná tabuľka vodovodu	736621
	ks	2		Smerový stĺpik	
	ks	1		Tabuľka označenia hydrantu	Vyhl. 699/2004

Na výstavbu vodovodného potrubia sú navrhované rúry HDPE PE100, tvarovky z tvárnej liatiny a liatinové armatúry. Navrhované rúry sú skúšané na tlak 1,25 MPa. Spájanie HDPE rúr je zváraním elektrotvarovkami, resp. spojom na tupo. Tvarovky sú spájané s potrubím zváraním elektrotvarovkami, resp. hrdlovými spojmami istenými proti posunu.