



**Starostwo Powiatowe
w Suchej Beskidzkiej**
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem

WG.6630.15.2017

Sucha Beskidzka 9.03.2017 r.

**ODPIS z PROTOKOŁU
Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**

Działając na podstawie art. 7d pkt 2, art. 28b, 28c, 28d, 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 tj. z późn. zm.) jak również Zarządzenia nr 38/2014 Starosty Suskiego z dnia 29.07.2014 r. w sprawie narad koordynacyjnych, rozpatrzono wniosek:

Wnioskodawca:	BIPROKOM-KRAKÓW S. A. ul. Plac Na Stawach 1 30-107 Kraków
Inwestor:	Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne "Eko-Skawa" Sp. z o.o. ul. 3 Maja 40a 34-220 Maków Podhalański
Rodzaj uzbrojenia:	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami
Lokalizacja projektu:	Maków Podhalański

Po analizie projektu, uczestnicy narady zajęli następujące stanowiska:

Imię i Nazwisko	Oznaczenie podmiotu	Stanowisko uczestnika narady i podpis uczestnika
Starszy specjalista ds. Dokumentacji Sebastian Sobel	TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Bielsku Białej Wydział Dokumentacji	<p>Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:</p> <ul style="list-style-type: none">- 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,- 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,- 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, <p>Należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.</p> <p>Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:</p> <ul style="list-style-type: none">- linii nN -1m- linii SN -2m- linii WN -5m <p>Uzgadnia się z uwagą że w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON DYSTRYBUCJA S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować</p>

		<p>jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/ chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: dla kabli 1 KV rura o średnicy 110 mm koloru niebieskiego dla kabli SN rury o średnicy 160 mm koloru czerwonego Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.</p> <p>Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Bielsku-Białej o nadzór branżowy.</p> <p>Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.</p>
Tomasz Nogala	Gazownia w Wadowicach	Uzgodniono pozytywnie – brak uwag.
Marek Bartyzel	PWK 'EkoSkawa'	Uzgodniono bez uwag.
Paweł Barzycki	U. M. Maków Podhalański	Uzgodniono wg. odrębnych pism/decyzji wydanych Inwestorowi przez U.M. z up. Burmistrza mgr inż. Paweł Barzycki Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej.
Robert Setera, Starszy Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury Dostarczanie i Serwis Usług, Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 2- Kraków	Orange Polska, Alfreda Dauna 66, 30-629 Kraków	Bez uwag.
Grzegorz Kukula – Kierownik Działu Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze	MSS TELEKOM	Informujemy, że Małopolska Sieć Szerokopasmowa sp. z o.o. opiniuje bez uwag przedstawiony projekt.

Z up. Starosty Suskiego

mgr inż. Robert Szewczyk
Przewodniczący Narad Koordynacyjnych

STAROSTA POWIATU SUSKIEGO

Dokumentacja nr V/G.6630. 15. 2017, zawierająca
projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu w zakresie:
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Z PRZYŁĄCZAMI

była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
w Starostwie Powiatowym w Suchoj Beskidzkiej

w dniu 9.03.17

Z up. Starosty Suskiego

mgr inż. Robert Szewczyk
Przewodniczący Narad Koordynacyjnych