

### Príloha č. 1 Tabuľka určenia vonkajších vplyvov pre ČOV Hrubý Šúr

[illegible]

## Príloha č. 1 Tabuľka určenia vonkajších vplyvov pre ČOV Hrubý Šúr

Pokračovanie tabuľky

Čistiareň odpadových vôd Hrubý Šúr		Kód - vonkajší vplyv podľa STN 33 2000-5-51, charakteristika STN 33 2000-3													
		AM-7	AM8	AM9	AN	AP	AQ	AR	AS	BA	BC	BD	BE	CA	CB
PRIESTOR	Vonkajšie prostredie (Čerpacia stanica, Terciálne čistenie, merný objekt)	AM-7	AM-8-1	AM-9-2	AN3	AP1	AQ3	AR2	AS2	BA1	BC3	BD1	--	--	--
	PB - Miestnosť obsluhy	AM-7	AM-8-1	AM-9-1	AN2	AP1	AQ2	AR1	-	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1
	PB - Mechanické predčistenie (Kruhové prúťové hrablice)	AM-7	AM-8-1	AM-9-1	AN2	AP1	AQ2	AR1	-	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1
	PB - Strojovňa dúchadiel	AM-7	AM-8-1	AM-9-1	AN1	AP1	AQ2	AR1	-	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1
	PB - Biolog. reaktor, Denitrifikácia, Kalojem (nad max. hladinou vody)	AM-7	AM-8-1	AM-9-1	AN2	AP1	AQ2	AR1	AS2	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1
	PB - Biolog. reaktor, Denitrifikácia, Kalojem (pod hladinou vody)	AM-7	AM-8-1	AM-9-1	-	AP1	AQ2	-	-	BA1	BC4 <sup>1)</sup>	BD1	BE1	CA1	CB1
	Budova odvodnenia kalu (linka odvodňovania kalu) - nad max. hladinou vody	AM-7	AM-8-1	AM-9-1	AN2	AP1	AQ2	AR1	-	BA1	BC2	BD1	BE1	CA1	CB1
	Budova odvodnenia kalu (linka odvodňovania kalu) - pod hladinou vody	AM-7	AM-8-1	AM-9-1	-	AP1	AQ2	-	-	BA1	BC4 <sup>1)</sup>	BD1	BE1	CA1	CB1

Vysvetlivky :

Poznámka 1) - Priestory, do ktorých nie je možný prístup osôb, obsluha sa pohybuje v priestore AD2

Poznámka 2) - Nedochádza k anaeróbnym procesom, takže sa netvoria žiadne výbušné ani agresívne, alebo toxické látky.

Poznámka 3) - Dodržať elektroinštalácie podľa normy STN 33 2000-7-701

Vonkajšie vplyvy, ktoré **NIE** sú štandardné podľa čl. 512.2 príloha ZA v STN 33 2000-5-51 sú vytlačené **TUČNE**

PB - Prevádzková budova s bioreaktormi

Maximálna hladina vody je určená vo vzdialenosti 100mm nadol od horného okraja nádrže