



Koronowo 19.10.2022 r.

Zn. spr.: SA.270.1.5.2022

Nadleśnictwo Różanna w odpowiedzi na nadesłane zapytania do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Remonty dróg leśnych w Nadleśnictwie Różanna w 2022 r.”, informuje zgodnie z art. 284 ust. 2 pzp., że:

1) W SWZ, w opisie przedmiotu zamówienia, podbudowa z gruzu betonowego, warstwa dolna o frakcji 0-63 mm, po zagęszczeniu ma mieć grubość 15 cm, podobnie jak w przedmiarze robót. Natomiast w załączonych przekrojach warstwa ta wynosi 18 cm. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności oraz informację, którą wartość przyjąć do sporządzenia wyceny.

Odp.: Należy przyjąć wartość taką jaka jest w SWZ i przedmiarze.

2) Jaką zawartość cegły w gruzie w warstwie dolnej podbudowy dopuszcza Zamawiający? Czy zawartość może wynosić 20%?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza stosowania gruzu z zawartością cegły.

3) Jaką zawartość cegły w gruzie w warstwie górnej podbudowy dopuszcza Zamawiający? Czy zawartość może wynosić 20%?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza stosowania gruzu z zawartością cegły.

4) Przedmiar robót zakłada wykonanie: remont dróg z utwardzeniem na długości 6,85 km dróg oraz profilowanie dróg gruntowych na długości 20,9 km dróg. Załącznik nr „8.2 lokalizacje.pdf” zawiera szkice z których łączna ilość dróg przewidzianych do remontu lub profilowania wynosi ok. 2,8 km. Jaka ostatecznie powierzchnia dróg jest przewidziana do utwardzenia, a jaka powierzchnia dróg jest przewidziana do profilowania?

Odp.: Zamawiający informuje, że do wyliczenia należy przyjąć wartości zamieszczone w przedmiarze robót.



Inżynier Nadzoru
dr inż. Mieczysław Gniot