

KÁBLOVÁ LISTINA

Názov stavby: Open Sports Center - Multifunkčné centrum

Stavebný objekt: SO-01 – Multifunkčné centrum

Časť: Elektroinštalácia

Investor: Mesto Snina, Strojárska 2060/95; 069 01 Snina, Strojárska 2060/95 Snina 069 01 SR


Miesto stavby: parc. č. CKN 7527/1; k.ú. Snina

Stupeň projektu: Dokumentácia pre stavebné povolenie

Dátum: 10 / 2021

Číslo zákazky: 2021024

Sada:



KÁBLOVÁ LISTINA

Ozn. obvodu	Kábel	Napájací rozvádzač	Koncové zariadenie, vývod		
			Ozn.	Popis	Miestnosť
HLAVNÝ PRÍVOD					
OWLO	NAYY-J 4x25	ER	RH	Rozvádzač hlavný	1.01
ROZVÁDZAČE PODRUŽNÉ					
2WLO	-	RH	RP1	Rezerva pre rozvádzač podlažia	-
KONCOVÉ OBDVODY					
RH					
OWL01	CYKY-J 5x4	RH	-	Tepelné čerpadlo	exteriér
OWL02	CYKY-J 5x4	RH	-	Zásuvky 400V/25A	1.17 + exteriér
OWL03	CYKY-J 3x2,5	RH	-	Zdvíhacia plošina - imobilný	1.00
OWL04	CYKY-J 3x2,5	RH	RZ1,RZ2	Rozdeľovače podlahového kúrenia	1.17,1,14
OWL05	CYKY-J 3x2,5	RH	Č1, Č2	Zásuvky 230V - obehové čerpadla	1.17
OWL06	CYKY-J 3x2,5	RH	Č3, Č4,Č5	Zásuvky 230V - obehové čerpadla	1.17
OWL07	CYKY-J 3x2,5	RH	-	Zásuvky 230V - mikrovlnka	1.08
OWL08	CYKY-J 3x2,5	RH	-	Zásuvky 230V - konvica	1.08
OWL09	CYKY-J 3x2,5	RH	-	Zásuvky 230V - kávovar	1.08
OWL10	CYKY-J 3x2,5	RH	-	Zásuvky 230V - mraznička	1.08,1,11
OWL11	CYKY-J 3x2,5	RH	-	Zásuvky 230V/16A	1.10
OWL12	CYKY-J 3x2,5	RH	-	Zásuvky 230V/16A	1.06
OWL13	CYKY-J 3x2,5	RH	-	Zásuvky 230V/16A	1.01, 1.06, 1.09
OWL14	CYKY-J 3x2,5	RH	-	Zásuvky 230V/16A	1.12, 1.14, 1.16
OWL14.1	CYKY-J 3x2,5	RH	-	Zásuvky 230V/16A	3.01,3.02,3.03
OWL15	CYKY-J 3x1,5	RH	-	Osvetlenie	1.01-1.08,1,17
+	CYKY-O 4x1,5	KU	-	Osvetlenie - pohybové senzory	1.01
+	CYKY-O 3x1,5	KU	-	Osvetlenie - spínače	1.02-1.08,1,17
+	CYKY-J 5x1,5	KU	V2.03	Ventilátor	1.05
+	CYKY-J 5x1,5	KU	V2.04	Ventilátor	1.07
OWL16	CYKY-J 3x1,5	RH	-	Osvetlenie	1.09,1.12-1.16
+	CYKY-O 3x1,5	KU	-	Osvetlenie - spínače	1.09,1.12-1.16
+	CYKY-J 5x1,5	KU	V2.02	Ventilátor	1.12
+	CYKY-J 5x1,5	KU	V2.01	Ventilátor	1.13
+	CYKY-J 5x1,5	KU	V2.02	Ventilátor	1.14
+	CYKY-J 5x1,5	KU	V2.01	Ventilátor	1.15
OWL17	CYKY-J 3x1,5	RH	-	Osvetlenie	1.10,1,11

KÁBLOVÁ LISTINA

Ozn. obvodu	Kábel	Napájaci rozvádzač	Koncové zariadenie, vývod		
			Ozn.	Popis	Miestnosť
+	CYKY-O 3x1,5	KU	-	Osvetlenie - spínače	1.10,1.11
OWL18	CYKY-J 3x1,5	RH	-	Osvetlenie vonkajšie	exteriér - na fasáde
+	CYKY-O 3x1,5	KU	-	Osvetlenie - spínače	1.06
OWL19	CYKY-J 3x4	RH	VZT1.01	Vetranie gymnastickej miestnosti	1.10
OWL20	CYKY-J 3x2,5	RH	DR	Rozvádzač štruktúrovanej kabeláže	1.06
KONCOVÉ OBVODY					
DR					
1D01	S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC	DR	-	Dátová zásuvka	1.06
1D02	S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC	DR	-	Dátová zásuvka	1.06
1D03	S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC	DR	AP	Prístupový bod	1.01
1D04	S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC	DR	-	Dátová zásuvka	3.03
1D05	S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC	DR	-	Dátová zásuvka	3.02
1D06	S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC	DR	-	Dátová zásuvka	3.02
1D07	S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC	DR	-	Dátová zásuvka	3.01
WZ01	S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC	DR	K1	Kamera	1.01
WZ02	S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC	DR	K1	Kamera	1.01
WZ03	S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC	DR	K2	Kamera	exteriér
WZ04	S/FTP 4x2xAWG23, Cat.6, 250MHz, PVC	DR	K2	Kamera	exteriér
WZ05	ALARM 2x05x8x0,22	DR	PIR	Snímač pohybu	1.01
WZ06	ALARM 2x05x8x0,22	DR	PIR	Snímač pohybu	1.01