



LEGENDA ZARIADENI ROZHLAS	
	USTREDNA HSP RCF MX 3500/6
	STANICA HLASATELA
	STROPNY REPRODUKTOR
	MANUÁLNY TLAČIDLOVÝ HLÁSIČ HSP, ZELEŇ
	PROJEKTOROVÝ REPRODUKTOR
	LINKA REPRODUKTOROV KABEL N2XH-O FE180/PS90 2x1,5 PRICHYTKA PS90 B2ca s1 d1 a1
	STÚPAJÚCA / KLESAJÚCA TRASA
	KABEL JE-H(ST)H FE180/PS90 4x2x0,8 PRICHYTKY PS90 B2ca s1 d1 a1
	JE-H(ST)H 4x2x0,8 FE180/PS90 / PRICHYTKY PS90 - STANICA HLASATELA B2ca s1 d1 a1

Legenda miestností 1.NP		
Č.	Názov miestnosti	Plocha (m2)
3.00	zdvíhacia plošina	2,57
3.01	1. Skybox	8,14
3.02	2. Skybox	5,05
3.03	3. Skybox	4,08

POZNÁMKA:

TENTO PROJEKT JE VYPRACOVANÝ V ROZSAHU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A SLUŽI LEN NA ÚČELY PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIE. PRESNÉ UMIESTNENIE PRVKOV A KÁBLOVÝCH TRÁS BUDE URČENÉ V ĎALŠOM STUPNI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE – REALIZAČNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII.

KÁBEL HSP JE VEDENÝ V STENE, ALEBO TRUBKE POD STROPOM. TRASA 30 MIN ODOLNOSŤ OHŇU. ZVISLÉ VEDENIE HSP JE V OMIETKE, ALEBO OBJÍMKACH NA POVRCHU 0,3 m ODSTUP KLIPOM! UMIESTNENIE ROZVODOV A ZARIADENÍ HSP PRI MONTÁŽI KOORDINOVAŤ S OSTATNÝMI PROFESIAMI.

PROSTREDIE:
V ZMYSLE PROTOKOLU O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV, KTORÝ JE SÚČASŤOU PROJEKTU ELEKTRO.

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA	OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM (STN 332000-4-41)	
	ZÁKLADNÁ OCHRANA (OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM)	OCHRANA PRI PORUČE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM)
1/N/PE AC 230V 50Hz TN-S	ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ, ZÁBRANY ALEBO KRYTY	SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE OCHR. UZEMNENIE, OCHR. POSPÁJANIE
2 DC 12V, 24V, 2 NF 100V	MALÝM NAPÄTÍM SELV	MALÝM NAPÄTÍM SELV

epMP, s.r.o.
Herľianska 1105/96
09303 Vranov nad Topľou
+421 905 709 375
pacuta@epmp.sk
https://www.epmp.sk/

Ing. Milan MACKO
autORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER
6200 * 1A
Technická, odborná a energetická výpomoc

Zodpovedný projektant : Ing. Milan MACKO
Výpracoval : Ing. Milan MACKO
Hlavný inžinier projektu : Ing. Marián KOVÁČ | R-PROJEKT Humenné s.r.o.

Investor : Mesto Snina, Strojárska 2060/95; 069 01 Snina, Strojárska 2060/95 Snina 069 01 SR
Miesto stavby : parc. č. CKN 7527/1; k.ú. Snina

Stavba : **Open Sports Center - Multifunkčné centrum**

Objekt : SO-01 - Multifunkčné centrum
Časť : HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU
Obsah : PÓDORYS 3.NP

Stupeň : DSP Sada :
Formát : x A4
Dátum : 10 / 2021
Číslo zákazky : 2021024
Mierka : Príloha :
02