


Rozvodný systém: 3NPE str. 50Hz, 230/400V, TN-C-S  
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41.  
Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania  
- základná ochrana: základná izolácia živých častí  
zábrany alebo kryty  
- ochrana pri poruche: ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie  
samočinné odpojenie pri poruche




| ZMENY DOKUMENTÁCIE |        |        |                            |
|--------------------|--------|--------|----------------------------|
| Zmena              |        |        |                            |
|                    |        |        |                            |
|                    |        |        |                            |
|                    | Index: | Dátum: | Meno - Podpis: Text zmeny: |






RIEŠENÁ ZÓNA


Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka



PRACOVNÉ  
OZNAČENIE  
ÚZEMIA

C

|   |                     |   |   |
|---|---------------------|---|---|
| Manažér projektu:   | Ing. Ján Kušnir     |  |   |
| Hlavný inžinier projektu:                                       | Ing. Marek Šmelík   |   |  |
| Zodpovedný projektant objektu:                                  | Ing. Ivana Goláňová |   |   |
| Navrhol - vypracoval:   | Ing. Ivana Goláňová |   |   |
| Kontroloval:  | Ivan Báb            |   |  |
| Miesto stavby:  | Bratislava          | Okres:  | Bratislava IV   |
| Investor - stavebník:   |                     |   |   |
| Stavba:   |                     |   |   |
| NOVÉ DOPRAVNÉ PREPOJENIE II/505 S MČ DÚBRAVKA                   |                     |   |   |
| Objekt (súbor):   |                     |   |   |
| C611  |                     |   |   |
| Prípojka nn pre verejné osvetlenie v križ. Saratovská - Agátová |                     |   |   |
| Názov prílohy:  |                     |   |   |
| Schéma napájania  |                     |   |   |
| Digitálny názov prílohy:  |                     |   |   |

|   |          |
|---|----------|
|  |          |
| Tmavská cesta 27, 831 04 BRATISLAVA   |          |
| Generálny riaditeľ:   |          |
| Ing. Slavomír Podmanický  |          |
| Zákazkové číslo:  | 1514     |
| Dátum:  | 11/2015  |
| Stupeň - účel:  | DSP      |
| Počet A4:   | 2        |
| Mierka:   | -        |
| Časť:   | Súprava: |
| E   |          |
| Príloha:  | 3        |