ROZVODNÝ SYSTÉM : 3NPE, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:
OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:
OCHRANNÉ OPATRENIE: ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
ZÁBRANY ALEBO KRYTY
OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:
OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE
DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA

LEGENDA:

PROJEKTOVANÉ ROZVODY VONKAJŠIEHO OSVETLENIA CYKY-J 4x16mm2
ULOŽIŤ DO OHYBNEJ KORUGOVANEJ CHRÁNIČKY FXKVR 63 PO CELEJ TRASE

STOŽIAR ULIČNO DIALNIČNÝ OS UD 89/10 DO ZÁKLADU, OBOJSTRANNE ŽIAROVO POZINKOVANÝ–10m

L1
OS30

VÝBOJKOVÉ SVIETIDLO SITECO SR 100/100W, IP65/23
NA VÝLOŽNÍK V1T–89–15–0,5°
ČÍSLO PRIRADENEJ FÁZY
ČÍSLO OSVETLOVACIEHO STOŽIARA

ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO STROPNÉ BOXER, 2x39W, T16/G5, IK10, IP64 (OSVETLENIE CHODNÍKA)
SVIETIDLÁ SA UCHYTIA NA SPODNÝ POVRCH NOSNEJ KONŠTRUKCIE MEDZI DOLNÝMI
PÁSNICAMI OCELOVÉHO NOSNÍKA, PRIPEVNENÉ CEZ CEMENTOTRIESKOVÚ DOSKU DO
ŽELEZOBETÓNU. V NOSNEJ KONŠTRUKCII SA OSADIA OCELOVÉ RÚRKY D=29mm.

PRIPOKLÁDKA UZEMŇOVACIEHO VEDENIA FeZn 30/4mm PO CELEJ
TRASE ROZVODU VONKAJŠIEHO OSVETLENIA, OCHRANA PROTI ATMOSFÉRICKÉMU PREPÄTIU

OS1P, OS2P

OSVETLENIE PRIECHODOV PRE CHODCOV SVIETIDLAMI SITECO SR 100–150W, 5NA552E1PT01FR,
STOŽIAR STK76/60/3, VÝLOŽNÍK V1T–15–76, ELV Senec, STOŽIAROVA ROZVODNICA ekm 2035
TYCO Elektronics, BETÓNOVÝ ZÁKLAD TYPOVÝ 0,9x0,9x1.6m

ZMENY DOKUMENTÁCIE

Zmena				
	Index:	Dátum:	Meno - Podpis:	Text zmeny:

REMING CONSULT A.S.

RIEŠENÁ ZÓNA

Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka

PRACOVNÉ OZNAČENIE ÚZEMIA

C



Manažér projektu:	Ing. Ján Kušnír	
Hlavný inžinier projektu:	Ing. Marek Šmelík	
Zodpovedný projektant objektu:	Ivan Báb	
Navrhol - vypracoval:	Ivan Báb	
Kontroloval:	Ing. Ivana Goláňová	

REMING CONSULT A.S.
Trnavská cesta 27, 831 04 BRATISLAVA
Generálny riaditeľ: Ing. Slavomír Podmanický

Miesto stavby: Bratislava
Okres: Bratislava IV
Investor - stavebník:

Stavba: NOVÉ DOPRAVNÉ PREPOJENIE II/505 S MČ DÚBRAVKA
Objekt (súbor): C652
Verejné osvetlenie predĺženia Saratovskej ul. - km 0,3_KÚ
Názov prílohy: Situácia
Digitálny názov prílohy: 1514_DRS_C652_sit_2.dwg

Zákazkové číslo:	1514
Dátum:	04/2017
Stupeň - účel:	DRS
Počet A4:	5xA4
Mierka:	1:500
Časť: E	Súprava:
Príloha: 2	