

Názov stavby	1514 - "Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka (Predĺženie Saratovskej ulice)"
Stupeň dokumentácie	DRS
Predmet rokovania	Priebežná porada
Termín konania	10.02.2017 (streda), 10:00
Miesto konania	REMIING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, Bratislava
Prílohy	

Ospravedlnení: Držík, Vyšný, Doval, Schubert

V rámci priebežnej porady sa prerokoval stav projektových prác a otvorené body.

Opakujem informáciu z predošlého zápisu z dôvodu že stav sa zatiaľ nezmenil:  
Zásadným faktom pre priebeh projektových prác je, že na stavbu nie je v súčasnosti vydané právoplatné stavebné povolenie. Z toho dôvodu je možné, že niektoré objekty budú musieť byť na základe aktualizovaných vyjadrení počas projektovania upravené. Takto možné vzniknuté práce navyiac musia byť riešené medzi našim obchodným oddelením a investorom.

prediskutované boli nasledujúce otvorené body:

- Dopravný podnik mesta Bratislava (BORY\_DSP\_C1514\_DP-Ba\_2016-02-29\_vyjadrenie) požaduje navyiac vybavenie autobusových zastávok čo predstavuje označník, akustické zariadenie pre cestujúcich, informačnú tabuľu, automat na predaj cestovných lístkov a k týmto zariadeniam spoločnú elektrickú prípojku so samostatným meraním. Taktiež požadujú prístrešky s ďalšími špecifikáciami. Tieto požiadavky počas spracovávania dokumentácie pre stavebné povolenie neboli zo strany Dopravného podniku vznesené a tým pádom ani nie sú naprojektované. Ich doplnenie predstavuje vytvorenie min. troch nových stavebných objektov a to NN prípojka, prístrešky a vybavenie pre cestujúcich. O tieto objekty by musel byť navýšený aj náklad na zhotovenie stavby.  
**Stav: V realizačnej dokumentácii sa urobí len predpríprava pre vybavenie zastávok v podobe uložených chráničiek v zemi. Prehodnotí sa riešenie budúceho napájania v súlade s napájaním CDS križovatky Saratovská - II/505. Prístrešky budú riešené tak, že jeden sa použije pôvodný, ten sa presunie a jeden bude nový takej istej konštrukcie.**
- Na základe vyjadrenia Hl. mesta SR Bratislavy (BORY\_DSP\_C1514\_MAG-OD\_2016-04-21\_vyjadrenie) je v bode č.8. požadované spracovať podmienky riadenia a signalizačné plány aj pre jestvujúcu svetelne riadenú križovatku (Agátová – II/505) pri Hornbachu, vzhľadom na zjednosmernenie Agátovej ul. Táto križovatka je však mimo záber predmetnej stavby.  
**Stav: Križovatka pri Hornbachu bude zapracovaná do signalizačných plánov.**
- Na základe vyjadrenia Hl. mesta SR Bratislavy (BORY\_DSP\_C1514\_MAG-OD\_2016-04-21\_vyjadrenie) je potrebné CDS križovatky Saratovská - Agátová zapojiť do koordinácie s križovatkou pri OD Tesco( Dúbravčice). Zároveň sme v tomto vyjadrení vyzvaní , aby sme si zohnali podklady od projektanta spomínanej predmetnej križovatky a tie zapracovali do našej

PD. (Informácia z magistrátu od Ing. Blahu pri spracovávaní stupňa DSP, dotknutú križovatku „OC Tesco“ mesto Bratislava neprevzalo pod svoju správu a nedisponuje projektovou dokumentáciou ).

**Úloha: Spomenuté podklady potrebujeme my získať od mesta, lebo my nemáme žiaden vzťah so spomenutým projektantom. Od zástupcu investora týmto požadujeme o získanie predmetného projektu zo strany mesta.**

**Stav: Úloha nesplnená a trvá (Bory a.s.)**

- Vo vyjadrení k verejnému osvetleniu od firmy Siemens je požiadavka doručiť im na posúdenie aj realizačnú dokumentáciu. V súčasnosti však mesto so spoločnosťou Siemens nemá uzavretú zmluvu na ďalšie prevádzkovanie VO.

**Stav: Opätovne sa podá na vyjadrenie spoločnosti Siemens.**

- Pre spracovanie preložiek VN (objekty 601 až 605) je potrebný ako podklad na úplné dopracovanie v detailoch DRS zmluvu o vykonaní preložky so ZSE-D, ktorou nedisponujeme.

**Úloha: Od investora potrebujeme dodať predmetnú zmluvu.**

**Stav: Úloha trvá.**

- V objekte 601 je potrebné oproti predošlej PD zmeniť číslo jednej linky. Môžeme to urobiť, resp. akým spôsobom, aby sa neskomplikovalo vydanie stavebného povolenia.

**Stav: Názov objektu nemeniť. Nové číslo uviesť v technickej správe.**

**Nové:**

- Spracovateľ kanalizácie pripomenul skutočnosť, že počas spracovania dokumentácie DSP nebolo lokalizované kanalizačné potrubie DN 1000 v súbehu s traťou, ktorého ochrana je riešená v objekte C506. Text z riešenia v DSP:
  - **Nakoľko poloha potrubného rozvodu je v geodetických podkladoch iba informatívna (chýbajú výškové údaje), jeho umiestnenie bude upresnená v ďalšom stupni dokumentácie.**
    - teda je potrebné zameranie polohy tejto kanalizácie (výškové aj polohové), pre spracovanie stupňa DRS.
    - tiež nie je zrejmé, komu patrí táto kanalizácia, resp. kto ju prevádzkuje.....?
    - Pri spracovávaní stupňa DSP bolo spomenuté, že táto kanalizácia nie je funkčná.....to by bolo fajn, len je to potrebné potvrdiť.

**Úloha: Ak investor disponuje novými skutočnosťami, poprosíme o ich dodanie.**

- Pre spracovanie CDS križovatky Saratovská - Agátová sa vyžaduje zakomponovanie tlačidla pre hasičov z dôvodu ovládania križovatky pri zásahu.

**Úloha: Od spracovateľa IČ poprosíme kontakt na osobu od hasičov oprávnenú konať v tejto problematike, s ktorou je možné túto špecifikáciu doriešiť.**

V Bratislave, 14.02.2017

Ing. Ján Kušnír  
manažér projektu

Príloha: