

3.1.1 82 14 300 1

Reflex N 250

Reflex Reflex N 250
Przeponowe naczynie wzbiorcze do zamkniętych instalacji grzewczych i chłodniczych. Naczynia zbudowane zgodnie z normą DIN EN 13831. Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE.

- trwała lakierowana powierzchnia zewnętrzna
- membrana niekwitnąca, zgodna z normą PN-EN 13831
- od 35 litrów - siłąpe na przysposawanych nogach
- dodatek środka przeciwdziałającego zamarzaniu min. 25% do 50%
- przyłącza gwintowane
- maks. dopuszczalna temperatura układu 120 °C
- dopuszczalna temperatura pracy 70 °C

Typ	N 250
Kolor	kolor szary
Pojemność nominalna	250 l
Maks. pojemność użytkowa	225 l
Maks. dop. temperatura w systemie	120 °C
Maks. dop. temperatura pracy	70 °C
Maks. dop. ciśnienia pracy	6 bar
Ciśnienie wstępne ustawione fabrycznie	1,5 bar
Przyłącze [MBI]	R 1"
Średnica	624 mm
Maks. wysokość	888 mm
Wysokość przyłącza wody	206 mm
Przekątna przechyłu ok.	1091 mm
Waga	36,70 kg
Ustalnione ciśnienie wstępne	1,0 bar

3.1.2 76 13 100 1

Reflex Zawór kołpakowy SU R 1" x 1"

Zawór kołpakowy Reflex
do przeponowych naczyń wzbiorczych w zamkniętych instalacjach grzewczych lub chłodniczych.Z zaworem odcinającym zabezpieczonym przed przypadkowym zamknięciem oraz zaworem opróżniającym, zgodny z normą PN-EN 12828, dopuszczenie TÜV.

Typ	SU R 1" x 1"
Maks. dop. temperatura pracy	120 °C
Maks. dop. ciśnienia pracy	10 bar
Przyłącze [WBI]	R 1"
Waga	0,57 kg



Legenda do rysunku kotła

1.	Korpus kotła	17.	Termometr
2.	Otwór(y) rewizyjne (góra)	19.	Kanał spopielniczy(dół)	
3.	Otwór(y) rewizyjne - komora spalania (dolna)	20.	Wyrzutnik z komorą
4.	Wentylator - wydajność (Q)	22.	Regulator ciągu - Honeywell FR 124
5.	Zaworzpomowe izolatora - wyjście	23.	Rejtr chłodzenie powrotu przegrzaniu
6.	Panel sterowania	24.	Regulacyjny termostat wentylatora (kotła)
7.	Termostat bezpieczeństwa	25.	Wyprowadzenie obwodów - (Góra)
8.	Zawór regulacyjny	26.	Uszczelnienie otworów - kanał 19/16
9.	Zaworzpomowe izolatora - tylu GO - pod palenisko	27.	Termostat sterujący
10.	Zaworzpomowe izolatora - tylu GO - w przestrzeni konwekcji	28.	Kondensator wentylatora - 1µF
11.	Uszczelnienie - 6 otwór - 12/12 (14/14)	29.	Wymiennik rurowy
12.	Zaworzpomowe izolatora - zimna woda		
13.	Zawór napełniania	K	Króciec zasilający
14.	Zaworzpomowe izolatora - tylu GO - tylne dolne przestrzeni turbiny	L	Wylot wody z kotła
15.	Przyłącze czyszczenia	M	Wlot wody do kotła
16.	Czujnik ciśnienia	N	Nasada do kurka napełniania
17.	Czujnik stanu napełnienia	P	Króciec dla czujnika stanu zabezpieczającego kotła chłodzenia

LEGENDA :

- - - - - - c.o zasilanie (rury stal/ miedź)
——— c.o powrót (rury stal/ miedź)
— · — · — ciepła woda (rury miedź / pp)
— · — · — zimna woda (rury miedź / pp)

Adres	Budynek leśniczówki Jelenia Góra Modernizacja kotłowni Bukowiec , działka nr 32 LP			Nr rys. S2
Inwestor	Nadleśnictwo Zamrzenica Zamrzenica 1A , 89-510 Bysław			
Rysunek	Rzut kotłowni	Upr. bud.	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. Tomasz Góral uprawniony do projektowania w specjaności inst. w zakresie inst. sanitarnych bez ograniczeń	WAM/0093/PWOS/15	22.08 2022r.	