



LEGENDA

	pozinkovaný ocelový drôt FeZn Ø8mm
	pozinkovaný ocelový pás FeZn 4x30mm
SS	spojovacia svorka
SZ	skúšobná svorka
SO	okapová svorka
KMS	krabica pre skúšobnú svorku
DJ4d	svorka na tyč
JP 15	zberacia tyč

Systém ochrany podľa STN EN 62305 LPS IV
Obvodný uzemňovač, základový zemnič (usporiadanie typu B) podľa STN EN 62305
Ochrana proti korózii realizovať podľa čl. NA.5 - STN 33 2000-5-54
Ako zvodový vodič používať drôt FeZn d8mm v trubke pod omietkou ako skýty zvod.
Skúšobné svorky SZ umiestniť v krabiciach KO125 vo výške 0,6m nad terénom.
Od skúšobných svoriek vedú zvod FeZn d10mm k uzemneniu v súlade s STN EN 62305 trieda LSP IV (vzdialenosti 20m od seba)
Zemný odpor Rz max 10 Ohm

AUTOR PROJEKTU	Ing. Ladislav Chatrných		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT EL.	LECZKÉSI ALEXANDER		
VYPRACOVAL	LECZKÉSI ALEXANDER, FERENCZI KORNÉL		
INVESTOR	Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, 930 41		
MIESTO STAVBY	p.č. 380/3, k.ú. Hviezdoslavov		
NÁZOV	Zberný dvor Hviezdoslavov	DÁTUM	05.2022
ČASŤ	Bleskozvod a uzemnenie	STUPEŇ	SP
OBSAH	ELEKTROINŠTALÁCIA	FORMÁT	A3
		ZÁK. ČÍSLO	2022/085
		MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
		1:100	EL 03