

Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení a v súťažných podkladoch

Obstarávateľ:	Slovenské národné múzeum
Názov predmetu:	Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu
Číslo spisu:	SNM-BET-NDL-2021/68
Dátum doručenia žiadosti:	22.12.2021 14:52
Dátum zverejnenia vysvetlenia:	11.01.2022
Poradové číslo:	14

Otázka č. 1:

Objekt SO 14.1 – požadujeme zosúladiť výkaz zámočníckych výrobkov s výkazom výmer:

1.1

270	K	7679952r2.S	M+D zámočníckych prvkov podľa PD v.č.09 ozn Z/02 - madlo schodiska nerez dl.3,05m/ks	ks	2,000
-----	---	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------	----	-------

Vo výkaze zámočníckych výrobkov je kovové madlo z nerezovej ocele s povrchovou úpravou: pozinkovanie + popráškovanie farbou tmavo-sivá. Má byť konštrukcia z nereze?

1.2

271	K	7679952r3.S	M+D zámočníckych prvkov podľa PD v.č.09 ozn Z/03- protidažďová žalúzia s odn.časťou 500/700mm	ks	11,000
-----	---	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------

Vo výkaze zámočníckych výrobkov je žalúzia o rozmere 650x2150mm v počte 1 ks. Ktorý údaj platí?

1.3

272	K	7679952r4.S	M+D zámočníckych prvkov podľa PD v.č.09 ozn Z/04- Protidažďová žalúzia 400/400	ks	1,000
-----	---	-------------	--------------------------------------------------------------------------------	----	-------

Vo výkaze zámočníckych výrobkov je žalúzia o rozmere 770x1300mm v počte 1 ks. Ktorý údaj platí?

1.4

273	K	7679952r5.S	M+D zámočníckych prvkov podľa PD v.č.09 ozn Z/05- protidažďová žalúzia 700/400	ks	1,000
-----	---	-------------	--------------------------------------------------------------------------------	----	-------

Vo výkaze zámočníckych výrobkov je „Lamelová konštrukcia prestrešenia schodiska, ochôdzny rošt“ v počte 1 ks. Žiadame upraviť výkaz výmer.

1.5

276	K	7679952r8.S	M+D zámočníckych prvkov podľa PD v.č.09 ozn Z/08- odvodňovací žlab antikorová ocel rš305mm	m	30,000
-----	---	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------

Vo výkaze zámočníckych výrobkov je „Lemovací profil rozhrania vonkajších povrchov“ v dĺžke 36 m. Žiadame upraviť výkaz výmer.

Odpoveď č. 1:

V prípade uvedených otázok (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) platia údaje z výkazu zámočníckych výrobkov. V tejto súvislosti upravujeme texty vo výkaze výmer pre stavebný objekt SO 14.1 v položke 270, 271, 272, 273, 276.

270	7679952r2.S	M+D zámočnických prvkov podľa PD v.č.11_VS, ozn Z/02 - madlo schodiska dl.3,05m/ks - Oceľ pozinkovaná s povrchovou úpravou pozinkovanie +popráškovanie farbou tmavo sivá.	ks	2,000
271	7679952r3.S	M+D zámočnických prvkov podľa PD v.č.11_VS ozn Z/03- protidažďová žalúzia s odn.časťou 650x2150 mm	ks	1,000
272	7679952r4.S	M+D zámočnických prvkov podľa PD v.č.11_VS ozn Z/04- Protidažďová žalúzia 770 x 1300 mm	ks	1,000
273	7679952r5.S	M+D zámočnických prvkov podľa PD v.č.11_VS ozn Z/05- Lamelová konštrukcia prestrešenia schodiska, pochôdzny rošt	ks	1,000
276	7679952r8.S	M+D zámočnických prvkov podľa PD v.č.11_VS ozn Z/08- Lemovací profil rozhrania vonkajších povrchov	m	36,000

Upravený Výkaz výmer (VV_11_01_2022 - Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu (zadanie)_oprava 2.xlsx) s vyššie uvedenými zmenami verejný obstarávateľ zverejňuje v Profile verejného obstarávateľa.

Otázka č. 2:

Objekt SO 01_02 – doplniť podklady k položkám:

177	M	5534100330R1	Dvere oceľové požiarne s oceľovou zárubňou pevné steny EPS, kľučka, kovanie; PODĽA PD	m2	4,710
VV		"E.de10			
VV		1,1*2,1			2,310
VV		"E.de11			
VV		1,2*2			2,400
VV		Súčet			4,710

Vo výkaze výmer ani vo výkaze dverí nie je určená požiarne odolnosť dverí. Požadujeme doplniť špecifikáciu požiarnej odolnosti.

Odpoveď č. 2:

Dvere E.de10 sú exteriérové dvere bez požiadavky na požiarne odolnosť. Obsahujú systém EPS-0 z dôvodu odblokovania prístupového systému v dverách v prípade požiaru. Prístupový systém je tam inštalovaný z dôvodu zabránenia nekontrolovaného prístupu návštevníkov z voľnej zóny do zóny platiacej (4. nádvorie).

Dvere E.de11 sú exteriérové dvere bez požiadavky na požiarne odolnosť.

Otázka č. 3:

V pôdoryse 1.NP časť 2 –Dolný Hrad (výkres č. 01c) je zakreslená ľahká požiarne priechka s dverami H.di16. Dvere H.di16 sa nachádzajú aj vo výkaze interiérových dverí. Výkaz výmer však neobsahuje ani položku priechky ani dverí. Ak sú predmetom dodávky, tak žiadame doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď č. 3:

Na základe toho, že predložený výkaz výmer neobsahoval uvedenú priechku s dverami H.di16. doplníme do výkazu výmer SO 01.02 položku č. 618:

618	763113334.R	Ľahká protipožiarne priechka s PO 45 min, skladba Sp 19, SDK doska RF na kovovom rošte vyplnená doskami z min. vlny hr. 80 mm.	m2	11,700
-----	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------

"súčasťou steny sú dvere - pravé H.di16 EW 30, D3-C - 1 ks

11,7

11,700

Upravený Výkaz výmer (VV_11_01_2022 - Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu (zadanie)_oprava 2.xlsx) s vyššie uvedenými zmenami verejný obstarávateľ zverejňuje v Profile verejného obstarávateľa.

Otázka č. 4:

369	K	766121220.SR4	Interiérové dvere šírka 600 mm x výška 2000 mm E.di17, H.di18, H.di19; prírodná preglejka, bezfarebný lak, vrátane atypickej kľučky; vrátane dodávky a montáže, PODĽA PD	ks	3,000
-----	---	---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------

Vo výkaze dverí je uvedené, že sa jedná o kazetové dvere z dubového dreva. Ktorý údaj platí?

Odpoveď č. 4:

Vo Výkaze výmer je chyba v písaní – namiesto H.di18 a H.di19 má byť: E.di18 a E.di19 – dvere z prírodnej preglejky s príslušnými úpravami.

Na základe toho upravujeme text položky č. 369:

369	K	766121220.SR4	Interiérové dvere šírka 600 mm x výška 2000 mm E.di17, E.di18, E.di19; prírodná preglejka, bezfarebný lak, vrátane atypickej kľučky; vrátane dodávky a montáže, PODĽA PD	ks	3,000
-----	---	---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------

Upravený Výkaz výmer (VV_11_01_2022 - Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu (zadanie)_oprava 2.xlsx) s vyššie uvedenými zmenami verejný obstarávateľ zverejňuje v Profile verejného obstarávateľa.

Otázka č. 5:

Vo výkaze interiérových dverí –Dolného Hradu-Kasárne je položka H.di33 – dvere jednokrídlové, ktoré sa nenachádzajú vo výkaze výmer. Pokiaľ sú dvere predmetom dodávky, žiadame o ich doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď č. 5:

Vo Výkaze výmer chýbajú uvedené dvere - H.di33. Na základe toho dopĺňame výkaz výmer o položku č. 619:

619	766121220.SR5	Interiérové dvere jednokrídlové otváracie pravé H.di33, so skrytou zárubňou reverzných bezfalcových dverí v SDK kapotáži hr. 50 mm,	ks	1,000
-----	---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------

Upravený Výkaz výmer (VV_11_01_2022 - Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu (zadanie)_oprava 2.xlsx) s vyššie uvedenými zmenami verejný obstarávateľ zverejňuje v Profile verejného obstarávateľa.

Otázka č. 6:

Vo výkaze exteriérových dverí – Nádvorie-vstup je vstupná brána s označením I.de1. Vo výkaze výmer sa brána s týmto označením nenachádza. Vo výkrese detailu 23, je brána označená H.de3. Takéto označenie však majú dvere vo výkaze dverí – Dolný Hrad – Kasárne. Žiadame zosúladiť označenia, prípadne doplniť výkaz výmer.

Odpoveď č. 6:

Ide o chybu v písaní – správne označenie existujúcej vstupnej brány je I.de1 – opravený výkres detailu 23 dopĺňame do súťažných podkladov.

Dodávka a montáž brány I.de 1 je vo výkaze výmer k SO 01.02, pod položkami č. 451 a 452. V texte výkazu výmer bolo uvedené chybné označenie, ktoré týmto upravujeme.

451	7666621RH3	Montáž bránového exteriérového krídla otočného dvojkrídlového, otváracieho, vrátane kovania, kópia renesančnej brány; I.de1; detail 23	ks	1,000
452	611720001RH3	Brána 1. vstupná dvojkrídlová, I.de1, detail 23, šxv 3539 x 3215 mm, fošňový záklop brány hr.50mm; oceľový záves ;záмок, kľučka, pánty PODĽA PD	ks	1,000

Upravený Výkaz výmer (VV_11_01_2022 - Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu (zadanie)_oprava 2.xlsx) s vyššie uvedenými zmenami verejný obstarávateľ zverejňuje v Profile verejného obstarávateľa.

Otázka č. 7:

Vo výkaze dverí – Dolný hrad –Kasárne – sú dvere s označením H.de2.1, ktoré sa nenachádzajú vo výkaze výmer. Nachádzajú sa tam však dvere s označením H.de2. Žiadame zosúladiť označenie.

Odpoveď č. 7:

Dvere H.de2.1 a H.de2.2 sú vonkajšie a vnútorné dvere jedného dverného ostenia. Dvere H.de2.1 sú existujúce (v súčasnom stave nachádzajúce sa ako dvere do exteriéru z miestnosti E1.07 - budú remeselné obnovené a osadené do svojej historickej polohy podľa projektu (vo výkaze výmer časti SO 01.03 položka č. 273) a namiesto nich budú na miestnosti E1.07 osadené nové dvere E.de4).

Dvere H.de2 z Vašej otázky sú zrejme dvere H.de2.2.

Otázka č. 8:

Vo výkaze exteriérových dverí – Františkino múzeum sú dvere s označením: D.de6, D.de7, D.de10, D.de11 ktoré sa nenachádzajú vo výkaze výmer. Žiadame doplniť.

Odpoveď č. 8:

Dvere D.de6, D.de7 a D.de10 sú existujúce, vyžadujúce rôzny rozsah umelecko-remeselnej obnovy (v prípade D.de10 výmena drevených častí – zostávajú len pôvodné kovové prvky). Dvere D.de11 budú vyrobené nové, podľa výkazu dverí.

Dvere D.de10 sa nachádzajú vo výkaze výmer k časti SO 01_02 v položke č.348

348	611720001RDde10	Dvere jednokrídlové vstupné, D.de10, šxv 1000 x 1740 mm,otváracé ľavé, dvojvrstvová masívna drevená výplň, smrekovcové drevo (alt.smrekové), olejový náter s voskom; záмок, kľučka, pánty zvlakové, vrátane dodávky a montáže, PODĽA PD	ks	1,000
-----	-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------

Vo Výkaze výmer chýbajú položky k týmto dverám: D.de6, D.de7 a D.de11.

Úpravu dverí D.de6, D.de7 dopĺňame do SO 01_03 pod položkami 312 a 313.

312	REST-URO1	Umelecko-remeselná obnova dverí D.de6, 1000x1986	ks	1,000
313	REST-URO2	Umelecko-remeselná obnova dverí D.de7 930x1876	ks	1,000

Dvere D.de11 dopĺňame do SO 01_02, pod položkou č. 620

620	611720001RDdi11	Dvere jednokrídlové, D.de11 vrátane dodávky a montáže, PODĽA PD - EW 30, otvor 650x1250 mm	ks	1,000
-----	-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------

Upravený Výkaz výmer (VV_11_01_2022 - Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu (zadanie)_oprava 2.xlsx) s vyššie uvedenými zmenami verejný obstarávateľ zverejňuje v Profile verejného obstarávateľa.

Otázka č. 9:

Vo výkaze exteriérových dverí –Františkino múzeum sú dvere s označením D-de7, ktoré sa nenachádzajú vo výkaze výmer. Žiadame doplniť

Odpoveď č. 9:

Označenie D-de7 je zhodné s D.de7 - zodpovedané v odpovedi č. 8

Otázka č. 10:

Vo výkaze exteriérových dverí –Františkino múzeum sú dvere s označením D-de10, ktoré sa nenachádzajú vo výkaze výmer. Žiadame doplniť

Odpoveď č. 10:

Označenie D-de10 je zhodné s D.de10 - zodpovedané v odpovedi č. 8

V nadväznosti na odpovede k vyššie uvedeným otázkam, verejný obstarávateľ dopĺňa upravené výkresy, ktoré zverejní v Profile verejného obstarávateľa:

- KH_01-0.4_05 - VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH DVERÍ - HORNÝ HRAD - RENESANČNÁ PRÍSTAVBA
- KH_01-0.4_06 - VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH DVERÍ - STREDNÝ HRAD - RÁKOCZIHO TRAKT, KAPLNKA A „ZVONICA“
- KH_01-0.4_07 - VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH DVERÍ - STREDNÝ HRAD - „FRANTIŠKINO MÚZEUM“
- KH_01-0.4_08 - VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH DVERÍ - DOLNÝ HRAD – KASÁRNE
- KH_01-0.4_09 - VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH DVERÍ - 1. NÁDVORIE + VSTUP
- KH_01-0.4_10 - VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ - STREDNÝ HRAD - RÁKOCZIHO TRAKT, KAPLNKA A „ZVONICA“
- KH_01-0.4_17 - FOTOGRAFICKÁ PRÍLOHA – DVERE
- KH_RPD_PODORYSY-05a_nove_m50_RPD