



LEGENDA

VYKUROVACIE TELESÁ

ocelové doskové vykurovacie teleso KORAD so spodným bočným pripojením a integrovanou ventilovou vložkou Heimeier typ. Ventil-Kompakt

vykur. lavica s doskou na sedenie s prirodzenou konvekciou KORAD KORALINE LDE KORAD KORALINE LDE Economic, š=315mm, v=450mm, di=2000mm,

POTRUBIA

okruh vykurovania prívodný 70°C - RAUTITAN FLEX

okruh vykurovania vratný 55°C - RAUTITAN FLEX

ROZVODY K VYKUROVACÍM TELESÁM VEĎENÉ V PODLAHE

- Z RÚROK REHAU RAUTITAN FLEX SPAJANÝCH LISOVANÝMI FITINGAMI

(IZOLOVANÉ IZOLÁCIOU Z PENOVÉHO POLYETYLENU zn. MIRELON PREDPÍS. HRúbKY)

ARMATÚRY

TV - ventilová vložka pre RADIK VK - TV15 - regulovaná - je súčasťou vykurovacieho telesa

UK - rohová príplacia armatúra HERZ 3000 s obojstranným uzatváraním pre 2-rúr súst.

TPV - termostatický ventil priamy HERZ-TS-98 s termostatom HERZ design - regulované

PV - pripojovacie skrutkovanie priame HERZ-RL5 - regulované

POZNÁMKY

- PO MONTÁŽI CELÚ SÚSTAVU HYDRAULICKY VYREGULOVAŤ !!

- PRI PRECHODE POTRUBÍ V PODLAHE ČEZ MURIVO VLOŽIŤ POTRUBIE DO CHRÁNIČKY !!

- PRIERAZY ČEZ NOSNÉ KONŠTRUKCIE JE NÚTNÉ POSÚDIŤ STATIKOM !!

HLAVNÝ ARCHITEKT		ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Ing. Stanislav Švec - SAPRO Technická výkonnosť budov Projekcia stavieb Panská 65, Hincárovice nad Parnou
Ing. Igor NOVOTNÝ		Ing. Stanislav Švec	Ing. Jena Scherhauserová	
INVESTOR	Obec Suchá nad Parnou			FORMÁT 15 x A4 DATUM 11/2021 ARCHÍV 190/21
MÍSTO STAVBY	Suchá nad Parnou			
NÁZOV STAVBY				MIERKA 1:75 Č. VÝKRESU UK-1
Pristavba základnej školy				
DRUH PROJEKTU: Projekt pre stavebné povolenie : SO 01.3 - VYKUROVANIE				
NÁZOV VÝKRESU		Pôdorys prizemia		