


- lová stena (skladba od interiéru)  
 érová omietka + maľba  
 o Porotherm 30 Profi, hr. 300 mm  
 a maľta  
 álna vlna, hr. 160 mm, kotvenie pomocou  
 ených rozperných kotiev s tanierovo hlavou  
 a maľta, hr. 5 mm, vystužená sklotextílnou mriežkou  
 rýzný základ pod omietky  
 vrstevná omietka 2 mm, hr. 3 mm

[illegible]

AUTOR:		ZODPOVEVNÝ PROJEKTANT:		Ing. Zuzana Žlebčíková PCM elektro IČO: 53 432 681 zzlebckova@gmail.com	
Ing. Zuzana Žlebčíková		Ing. Zuzana Žlebčíková			
STAVBA:		MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI OSTROVANY			
MIESTO:	p.č. 32/1, 30/1, k.ú. Ostrovany, okres Sabinov			Č.PROJEKTU:	21005P1
INVESTOR:	Obec Ostrovany, Obecný úrad, Hlavná 60/29, 082 22 p. Šarišské Michalany			DÁTUM:	06/2021
OBJEKT:	SO.01 Hlavný stavebný objekt – materská škola			STUPEŇ:	DRS
DIEL:	Elektroinštalácia			FORMÁT:	8 x A4
OBSAH VÝKRESU:	2NP - VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY			MIERKA:	1:50
				Č.VÝKRESU:	3

- Elektroinštalácia s označením 1Sx, 1Zx, 1Vx je napájaná z rozvádzača RK
- Pred realizáciou, koordinovať pozíciu zásuviek a ovládačov s technológiou a nábytkom
- Ďalšie požiadavky je nevyhnutné koordinovať s dodávateľom technológie.
- Výška svietidiel je 2,6m nad podlahou, pokiaľ nie je uvedené ináč.
- Výška ovládačov osvetlenie: 1,2m
- Výška zásuviek je 1,2m nad podlahou, pokiaľ nie je uvedené ináč.
- Pre napojenie citlivých zariadení používať zásuvky s prepäťovou ochranou.
- Zásuvky a ovládače osadené na horľavých materiáloch (nábytok), musia byť osadené na nehorľavej podložke alebo v prevedení na horľavé materiály TRO B až E.

- TRIEDA REAKCIE NA OHENĽ KÁBLOV: B2ca s1, a1, d1