

Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor investičnej výstavby
Ulica Trhová 3
917 71 TRNAVA

Trnava, 01.08.2022

Váš list zn.:	Zo dňa:	Naša značka:	Vybavuje:	Telefón:	E-mail:
OIV/38258-85768/2022/Hud	14.07.2022	PD/TT/045/22	Sloboda	0911 683 007	martin.sloboda@yunextraffic.com

Vec: „Rekonštrukcia kamerového systému Trnava“
– vyjadrenie k PD pre územné rozhodnutie

K predloženej PD nemáme pripomienky v prípade splnenia nižšie uvedených požiadaviek:

- pred zahájením prác požadujeme vytýčiť sieť verejného osvetlenia /ďalej VO/ v teréne,
- zemné šachty požadujeme umiestniť mimo uložených káblových rozvodov VO, pripojiť ich k rozvodu VO cez istiace poistkové skrinky s elektromermi,
- z predloženej PD nie je zrejmý spôsob upevnenia kamier na stožiaroch VO, ani či bude do stožiarov vŕtané, požadujeme doplniť informácie,
- pred montážou zariadení na zariadenia VO požadujeme predložiť kladný statický posudok potvrdzujúci možnosť montáže všetkých navrhovaných prvkov na každý podperný bod osobitne,
- v prípade nepredloženia posudku podľa bodu vyššie požadujeme zariadenia umiestniť mimo stožiarov VO na samostatné podperné body,
- v prípade križovania alebo súbehu iných sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia, požadujeme dodržanie všetkých platných STN a predpisov,
- v prípade nutnosti podkopania kábla VO požadujeme kábel podložiť takým spôsobom, aby nevznikali previsy poškodzujúce kábel,
- pri križovaní vedenia požadujeme uložiť kábel VO do tvrdného spiraflexu FXKV a obnoviť označenie káblov výstražnou fóliou,
- **pred zasypáním káblov** VO požadujeme k realizácii predvolať pána Slobodu, tel.: 0911 683 007, ktorý prekontroluje uloženie rozvodov VO, dodržanie noriem a o zistenom stave vykoná zápis do stavebného denníka,
- v prípade manipulácie, alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním prác prizvať: p. Michálek, tel.: 0903 411 014 a spoločne dohodnúť spôsob realizácie (toto opatrenie odporúčame dohodnúť v zmluve medzi Mestom a stavebníkom),
- prípadné náklady na odstránenie stavebníkom poškodeného zariadenia VO počas stavebných prác budeme v plnej výške fakturovať stavebníkovi,

Yunex, s.r.o.
Verejné osvetlenie
Vedenie útvary:
Richard Pročík
Marián Šajti

Sídlo spoločnosti:
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: + 421 2 5968 3017

Yunex, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 151989/B
IČO: 53684141, DIČ: 2121480361
Bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK8711110000001659340008
F-045/PRI-02
01/2005

- prípadné skryté závady, ktoré sa objavia do 60 mesiacov od kolaudácie, budeme v plnej výške fakturovať stavebníkovi, ak si ich neodstráni sám na vlastné náklady,
- práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO a bez prerušenia prevádzky VO,
- v prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť poruchu na tel. číslo: **033/ 5536 537**

Naše stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníka verejného osvetlenia.

S pozdravom


Ing. Martin Michálek
technický vedúci projektov VO

Yunex, s.r.o.
Vedenie spoločnosti
Lubor Nöta
Marián Šajti

Sídlo spoločnosti:
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: + 421 2 5968 3017

Yunex, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 151989/B
IČO: 53684141, DIČ: 2121480361
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK8711110000001659340008