



Woziwoda, dnia 22.11.2022 r.

Zn.spr.: ZG.270.37.2022

**Do Wykonawców  
biorących udział w postępowaniu**

*Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym (Wariant I) pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów Nadleśnictwa Woziwoda”*

Nadleśnictwo Woziwoda jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu na podst. pkt 10.13 oraz 10.16 Specyfikacji warunków zamówienia (dalej: „SWZ”) informuje, że za pośrednictwem platformy JOSEPHINE wpłynęły pytania od Wykonawców dotyczące niniejszego zamówienia.

Poniżej Zamawiający przedstawia przesłane pytania i udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

Po czyjej stronie jest inwentaryzacja geodezyjna?

Odpowiedź Zamawiającego:

Inwentaryzacja geodezyjna jest po stronie Zamawiającego.

**Pytanie 2:**

Czy w instalacjach gruntowych Zamawiający wymaga zastosowania uziomu otokowego (bednarki) w przypadku kiedy wartość rezystancji będzie mniejsze lub równe 10 Ohm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w takim przypadku nie wymaga zastosowania uziomu otokowego.

**Pytanie 3:**

Po czyjej stronie leży uzgodnienie dokumentacji PPOŻ? Zamówienie jest w formie "wybuduj", projekt na tym etapie powinien być już uzgodniony.

Odpowiedź Zamawiającego:

Uzgodnienia dokumentacji PPOŻ dokonuje Wykonawca na podstawie zastosowanego docelowo rozwiązania.

Sprawę prowadzi: Ilona Pilarska, tel.:52 33 60 910, e-mail: ilona.pilarska@torun.lasy.gov.pl



**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający posiada ekspertyzę konstrukcyjno-budowlaną (dotyczy nośności) dachu na którym ma znajdować się instalacja PV?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada takiej ekspertyzy.

**Pytanie 5:**

Czy na dachu jest instalacja odgromowa?

Odpowiedź Zamawiającego:

Budynek nie posiada instalacji odgromowej.

**Pytanie 6:**

Jaka jest kubatura budynku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Kubatura budynku wynosi 277,78 m<sup>3</sup>.

**Pytanie 7:**

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie 1 optymalizatora mocy na 2 moduły?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Nadleśnictwo Woziwoda informuje jednocześnie, że niniejsze odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ.

Z poważaniem

**Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	23826.50061.75681
Nazwa dokumentu	Odpowiedź na pytania Wykonawców fotowoltaika.pdf
Tytuł dokumentu	Odpowiedź na pytania Wykonawców fotowoltaika
Sygnatura dokumentu	ZG.270.37.2022
Data dokumentu	2022-11-22
Skrót dokumentu	C527A1D4FCB0C2006921D8CA6A271AA0D2D1B9C3
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	2022-11-22 12:59:21
Podpisane przez	Stefan Konczal; Nadleśnictwo Woziwoda nadleśniczy
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta

EZD 3.108.84.84.

Data wydruku: 2022-11-22

Autor wydruku: Pilarska Ilona (specjalista SL ds. ochrony lasu, ochrony przyrody, zamówień publicznych i obsługi środków zewnętrznych)