



Woziwoda, dnia 23.11.2022

Zn.spr.: ZG.270.37.2022

**Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym (Wariant I) pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów Nadleśnictwa Woziwoda”

Nadleśnictwo Woziwoda jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu na podst. pkt 10.13 oraz 10.16 Specyfikacji warunków zamówienia (dalej: „SWZ”) informuje, że za pośrednictwem platformy JOSEPHINE wpłynęło pytanie Wykonawców dotyczące niniejszego zamówienia.

Poniżej Zamawiający przedstawia przesłane pytanie i udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie:

Moduły fotowoltaiczne wskazane w projektach o mocy 500W są niedostępne w hurtowniach. Parametry modułów projektowanych w znacznym stopniu zawężają możliwość doboru modułu innego producenta o takich samych bądź lepszych parametrach. Czy zamawiający dopuści tolerancję +/- 10%.

Projektowane instalacje są o mocach 8kW, 12kW i 14kW – czy Zamawiający dopuszcza odchylenia? Jeśli tak, to w jakim zakresie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że producenci i materiały przedstawione w projekcie technicznych oraz specyfikacji technicznej są przykładowe – dopuszcza się zamianę na elementy o parametrach równoważnych (niegorszych). Wszystkie urządzenia i materiały winny być najwyższej jakości, odpowiadać Polskim Normom i przepisom państwowym oraz uwzględniać nowoczesne rozwiązania materiałowe i techniczne. Zamawiający dopuszcza tolerancję dla instalacji o mocy: 8kW (+10%), 12kW (+10%), 14kW (-10%).

Nadleśnictwo Woziwoda informuje jednocześnie, że niniejsze odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ

Z poważaniem
Stefan Konczal
nadleśniczy

Sprawę prowadzi: Ilona Pilarska, tel.: 52 33 60 912, e-mail: ilona.pilarska@torun.lasy.gov.pl



