



SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

Kancelária generálneho riaditeľa
Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16
tel.: +421/2/204 69 114, e-mail: sekretariat@snm.sk, www.snm.sk

Všetkým záujemcom a uchádzačom

Váš list č. / zo dňa JOSEPHINE: 24.02.2023	Naše číslo SNM- 517/2023-100/1659 SNM-GR/ 408/2023-100	Vybavuje / linka PhDr. Mária Kuklicová, MBA +421 2 204 69 283 maria.kuklicova@snm.sk	Bratislava 28.02.2023
--	--	---	--------------------------

Vec: Vysvetlenie č. 7

Verejný obstarávateľ:	Slovenské národné múzeum generálne riaditeľstvo, Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava 16
Predmet zákazky:	Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a západné paláce, II. etapa
Číslo spisu:	SNM-SML-NDL-2022/6
Postup verejného obstarávania:	podľa § 66, ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Vyhlásenie postupu verejného obstarávania:	Zverejnené na ÚVO dňa 06. 02. 2023 č. 26/2023 značka 5031 –MSP a v Ú.v. EÚ/S25 dňa 03.02.2023 číslo 2023/S 025-069495

Dňa 24.02.2023 bola verejnému obstarávateľovi doručená Žiadosť o vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ na otázku bezodkladne odpovedá všetkým záujemcom a uchádzačom, ktorí si k dnešnému dňu stiahli súťažné podklady prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine.



SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

„V stanovisku verejného obstarávateľa k žiadosti o nápravu 1 zo dňa 13.02.2023 sa uvádza: Týmto verejný obstarávateľ upravuje bod A.2, ods. 3.1.1: uchádzač alebo ním určená osoba podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní má minimálne 2 realizácie, ktorých predmetom (aspoň časti diela) bolo reštaurovanie kamenných múrov, prvkov z kameňa (kamenárskeho tvaroslovia) a historickej omietky na historickej stavbe v súhrnnej hodnote prác týkajúcich sa reštaurovania, konzervovania a obnovy národných kultúrnych pamiatok aspoň 2 milióna EUR bez DPH (súhrnná hodnota diela).

Vo vysvetlení č. 4 zo dňa 23.02.2023 sa v odpovedi č. 12 uvádza: Citácia dotazovaného ustanovenia SP : 3.1.1 uchádzač alebo ním určená osoba podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní má minimálne 2 realizácie, ktorých predmetom (aspoň časti diela) bolo reštaurovanie kamenných múrov, prvkov z kameňa (kamenárskeho tvaroslovia) a historickej omietky na historickej stavbe ~~staršej ako 18. storočie~~ v súhrnnej hodnote týchto reštaurátorských prác aspoň 2 milióna EUR bez DPH.“

Toto znenie je potvrdené aj v SP 2.

Otázka č. 1:

„Ktorý text je platný? Zo stanoviska k žiadosti o nápravu alebo platí text z vysvetlenia č. 4?“

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ na základe Žiadosti o nápravu a na základe Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov vyhovel obom Žiadostiam a text 3.1.1 je upravený:

„uchádzač alebo ním určená osoba podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní **má minimálne 2 realizácie**, ktorých predmetom (aspoň časti diela) **bolo reštaurovanie kamenných múrov, prvkov z kameňa (kamenárskeho tvaroslovia) a historickej omietky** na historickej stavbe **v súhrnnej hodnote týchto reštaurátorských prác aspoň 2 milióna EUR bez DP.**“ Zároveň budú SP opätovne zverejnené v dokumentoch uvedenej zákazky SP-Spišský Hrad 3.

Otázka č. 2:

„Zo zadania (Súťažné podklady, Sprievodná tech. správa, Súhrn tech. Správa, PD, Výkaz-výmer) nie je možné určiť požadovaný dizajn a **farbu** el. prístrojov (vypínače, zásuvky). Vo výkaze-výmer uvedené, že určí hl. architekt.

Objekt SO 01.EL-Elektromontáže v-v

41	M	poznámka	Spínace a Zásuvky - design a farbu určí hl. architekt stavby (cenová úroveň - napr. SOLIROC Legrand) - alebo ekvivalent
----	---	----------	--

Môžete bližšie špecifikovať?“

Odpoveď č. 2:

Technické vlastnosti a tvarový design typu ako je uvedený: SOLIROC Legrand:

Vysoká odolnosť voči nárazom IK 10 a vlhkosti IP55.....farebné prevedenie štandardne chrom / resp. farba ako matný nerez;



SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

4 upevňovacie body nasadením dosky priamo na stenu a 4 záslepky dosky, ktoré sa majú namontovať na dosku silou (možné odstrániť iba vŕtaním)... Mechanizmy dodávané kompletne s krycími doskami.

https://www.legrandgroup.com/sites/default/files/Documents_PDF_Legrand/Nos_solutions/Soliroc_EN.pdf

Otázka č. 3:

„Prosíme o vysvetlenie položky:

Objekt SO 02.EL-Elektromontáže v-v

119	K	Pol228	Žlab káblový plastový vrátane veka do zeme, 160/160 mm	m	35,000
-----	---	--------	--	---	--------

Nepodarilo sa nám nájsť plastový žlab o týchto rozmerov. Rozmery 160/160 mm musia byť striktné dodržané. Nepodarilo sa nám taký nájsť. S akým žlabom projektant uvažoval? Bežne dostupné žlaby ZEKAN, NEXTSYS, KOPOKAN, KZ nemajú taký rozmer (sú nižšie, ale širšie). Môžeme dodať aj plastový žlab o rozmeroch 200/125 mm?“

Odpoveď č. 3:

Áno, môžete použiť aj plastový žlab o navrhovaných rozmeroch.

Otázka č. 4:

„Prosím o vysvetlenie položky:

Objekt SO 01.EL – Elektromontáže v-v

116	M	DOD-04	Energetický stĺpik	ks	3,000
-----	---	--------	--------------------	----	-------

Prístupová komora 800x800x920. Nie je definované na aké zaťaženie má byť vekok komory. Doplnite údaje?

Viko má byť plastové alebo oceľové ploché alebo oceľové pre dlažbu?“

Odpoveď č. 4:

Vzhľadom k umiestneniu en. stĺpikov vo vnútornom priestore objektu SO-01 – Rom. palác, kde nemá zmysel predpokladať zvýšenú požiadavku na zaťaženie veka komory... postačuje štandardné prevedenie záťaž 15kN – vid'. údaj v tabuľke technických údajov v PD, časť ELI na liste s názvom Energetický stĺpik č. E01-6/ v. č. E01 – Vysvetlivky. Prevedenie poklopu pre zadláždenie - dlažbu.

Otázka č. 5:

„Prosíme o vysvetlenie položky:

Objekt SO 02.EL-Elektromontáže v-v

104	K	Pol222	Zabudovaná varná liatinová platna - 900/800mm - prevedenie nerez - 400V/10kW	ks	1,000
105	K	Pol223	Závesný digestor s uhlíkovým filtrom, ventilátorom a osvetlením - 200W/230V	ks	1,000

Vysvetlivky: Špecifikáciu a tvarové riešenie dohodnúť s architektúrou. Vieme požiadavku architektúry?

Odpoveď č. 5:



SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

Varné centrum podrobne rieši výkres č. 58 (ozn. 58. MIESTNOSŤ 02-1.05 – VARNÉ CENTRUM) v projektovej dokumentácii objektu SO.02, časť architektúra.

Otázka č. 6:

„Ako podklady pre nacenenie svietidiel máme súbor SO01, SO02 – LEGENDA svietidiel – OBRAZKY.pdf (aktualizácia PD ELI 032020) a výkaz-výmer

Objekt SO02.EL – Svietidlá – materiál v-v:

7	M	Pol268	GOCCIA G1 4664GM4K12 GR CLOCK Ø 120 10W LED 4K 12° light grey	ks	14,000
8	M	Pol269	GOCCIA G2 4664GM4K CLOCK Ø120 10W LED 4K 40° light grey	ks	14,000
9	M	Pol270	GOCCIA Gp1 4669 Shield for code 4664, light grey	ks	28,000
10	M	Pol271	ISK-mon Gp2 objímka	ks	28,000
11	M	Pol272	ISK-mon Gp Nosič CLOCK stojan/záves pre 1/2 svt.	ks	15,000
12	M	Pol273	GOCCIA H 9160SI4K KASKO r.guard, 14W LED 4K 1420lm si	ks	18,000
13	M	Pol274	GOCCIA Hn 9161SI4K EM 3h KASKO r.guard 14W LED 4K, 1420/240 lm si	ks	1,000
14	M	Pol275	FOSNOVA I 2204241319 TORTUGA 0424 28W 4K CLD CELL BIA SENS	ks	1,000
15	M	Pol276	DISANO-L K 4225160041 PODIO 2565 LED 42W CLD DALI GREY9006	ks	4,000

Svietidlá nie sú totožné so súborom SO01, SO02 – LEGENDA – OBRAZKY.pdf (aktualizácia PD ELI 032020).

Čo platí? Výkaz-výmer alebo svietidlá zo súboru SO01, SO02 – LEGENDA – OBRAZKY.pdf (aktualizácia PD ELI 032020)?“

Otázka č. 6:

PLATÍ VÝKAZ VÝMER, ktorý je súčasťou súťažných podkladov:

Legenda ako obrázková príloha slúži ako doplnok pre prezentovanie požadovaných hlavne tvarových vlastností (design); svetlotechnické a fyzikálne vlastnosti sú určené vlastnosťami vzťažného svietidla vyšpecifikovaného vo výkaze výmer; niektoré typy svietidiel – napr. s písm. označením „G*“, „H“, „I“, „K“, sú v uvedenej legende prezentované iba obrázkom a z hľadiska ostatných vlastností platí pre nich špecifikácia vo Výkaze výmer svietidiel.

Otázka č. 7:

„Ako podklady pre nacenenie svietidiel máme súbor SO01, SO02 – LEGENDA – OBRAZKY.pdf (aktualizácia PD ELI 032020) a výkaz – výmer.

V pôdorysoch nie sú vyznačené svietidlá v súlade s výkazom-výmer alebo v súlade so súborom SO01, SO02 – LEGENDA – OBRAZKY.pdf (aktualizácia PD ELI 032020).

Napr. SO01 – Románsky palác výkres č. EO3 v pôdoryse svietidlo C4 (vo vyššie spomínaných dokumentoch sa nenachádza). Takto nevieme prepočítať a určiť rozmiestnenie svietidiel



SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

podorys vs. v-v – vs. svietidlá so súboru súbor SO01, SO02 – LEGENDA – OBRAZKY.pdf (aktualizácia PD ELI 032020).

Ako príklad uvádzame len svietidlo C4. Toto sa opakuje aj pri iných svietidlách.

Ak bude nesúlad medzi svietidlami (typy a počty svietidiel) v pôdorysoch a vo výkaze-vzmer čo platí? Máme sa držať výkazu výmer?

Otázka č. 7:

Detto ako odpoveď č.6 - PLATÍ VÝKAZ VÝMER, ktorý je súčasťou súťažných podkladov:

Čo sa týka svietidla s označením „C4“ vo výkrese – k nemu prináleží špecifikácia vo výkaze výmer „C4x“ - t. j. svietidlo **C41** a **C42**;

Pokiaľ evidujete takýto prípad pri iných svietidlách prosím špecifikovať konkrétnu otázku.....

Ešte pre istotu vysvetlenie : napr. **B p *** = **príslušenstvo** ku svietidlu **B**; * = poradové číslo príslušenstva ...

Odpovede za časť ELI: Ing. Jaroslava Buranovská EZPRO s.r.o.

Za časť architektúru: Ing. arch. Magdaléna Janovská

S pozdravom

Mgr. Branislav Panis
generálny riaditeľ SNM