


AUTORI : Ing.arch. Ivan TRYLČ, Ing. arch. Tibor GOMBARČEK		ZOD.PROJ.: Peter Balog	<div>marcoop</div> ARCHITEKTONICKÝ ATELIER spol.s.r.o Na Bystríčku 14/A, Martin Tel.č.: 043 /4223036 E - mail : marcoop@stonline.sk	Č.VÝKR.: MP-4
HL.PROJ.: Ing.arch. Ivan TRYLČ		VYPRACOVAL: Ing. Zdeněk KVAPIL 		
INVESTOR: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN, Kollárova 2, Martin				
NÁZOV STAVBY: UNM - Dostavba 6. pavilónu - II. etapa			STUPEŇ	PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY
MIESTO STAVBY: MARTIN, areál UNM			PROFESIA	MEDICINÁLNE PLYNY
NÁZOV VÝKRESU: INSTALAČNÉ KOMPLEXY			DÁTUM	JÚN 2018
			MIERKA	-
			FORMÁT	3xA4

3. NP – KLINIKA PERINATOLÓGIE A NOVORODENCŮV

Typ a vybavení koncových prvků bude upřesněno před realizací

místnost č. 3.12 – IZOLACE

1x – Svislá lůžková rampa vybavení: 3xO₂, 3xSV
10xZIS, 4xVDO, PA, 2x2RJ45
příslušenství

místnost č. 3.13 – ARO

1x – Stropní zdrojový most pro 4 inkubátory vybavení pro 1 lůžko: 3xO₂, 3xSV
10xZIS, 4xVDO, PA, 2x2RJ45
příslušenství

místnost č. 3.14 – ARO

2x – Stropní zdrojový most pro 6 inkubátorů vybavení pro 1 lůžko: 3xO₂, 3xSV
10xZIS, 4xVDO, PA, 2x2RJ45
příslušenství

místnost č. 3.16 – ARO

1x – Stropní zdrojový most pro 6 inkubátorů vybavení na 1 lůžko: 3xO₂, 3xSV
10xZIS, 4xVDO, PA, 2x2RJ45
příslušenství

místnost č. 3.20 – JIS

1x – Stropní zdrojový most pro 6 inkubátorů vybavení pro 2 lůžka: 3xO₂, 3xSV
10xZIS, 4xVDO, PA, 2x2RJ45
příslušenství

místnost č. 3.23 – JIS

1x – Stropní zdrojový most pro 10 inkubátorů vybavení pro 2 lůžka: 3xO₂, 3xSV
10+5xZIS, PA, 2x2RJ45
příslušenství

