

BLESKOZVOD
STN /EN62305-1...4 STN 33 2000-5-54


LEGENDA

- SO SVORKA ODKVAPOVÁ
- SK SVORKA KRÍŽOVÁ
- SZ SVORKA SKÚŠOBNÁ
- ZT ZEMNIACA TYČ
- OU OCHRANNÝ UHOLNÍK
- JP15 ZACHYTÁVACIA TYČ
- FeZn 8 ZVODOVÝ VODIČ
- FeZn 30x4 UZEMŇOVACÍ VODIČ

ZEMNÝ ODPOR UZEMNENIA NESMIE BYŤ VAČŠÍ AKO 10 OHM
PRI REALIZÁCII MÔŽU BYŤ VYUŽITÉ JESTVUJÚCE ZVODY
UZEMŇOVACÍ VODIČ JESTVUJÚCI
V OBJEKTE NIE JE REALIZOVANÁ REKONŠTRUKCIA VNÚTORNEJ
ELEKTROINŠTALÁCIE. TÁTO SKUTOČNOSŤ MÁ VPLYV AJ
NA RIEŠENIE OCHRANY PRED BLESKOM.

POZNÁMKA

ZEMNÝ ODPOR UZEMNENIA NESMIE BYŤ VAČŠÍ AKO 10 OHM
PRI REALIZÁCII MÔŽU BYŤ VYUŽITÉ JESTVUJÚCE ZVODY
UZEMŇOVACÍ VODIČ V JESTVUJÚCI

ZODP.PROJEKTANT	ING.DUŠAN ONDREJKA	<div>PRONSTAV <small>projektová a technická príprava stavieb ZLATÉ MORAVCE TOVÁRENSKÁ 53</small></div>	
PROJEKTANT	ING.DUŠAN ONDREJKA		
INVESTOR	OBEC POHRANICE		
MIESTO	POHRANICE		
STAVBA: KOMUNITNÉ CENTRUM		STUP. PD	PPSP
		FORMÁT	3 A4
		DÁTUM	02-2022
OBSAH: BLESKOZVOD		ČÍSLO VÝKR.	MIERKA:
		E1	1 : 100