



PIESTOVÝ KOMPRESOR
 $Q_o = 320 \text{ kW}$
 $P_{ie} = 74 \text{ kW}$
 $T_o/k = -10/+33 \text{ }^\circ\text{C}$
 $M = 110 \text{ kW}$
 E-motor s FMO

Vypracoval:	Ing. R. STRAŽOVSKÝ	Zoob. projektant:	Ing. R. STRAŽOVSKÝ
Kraj:	NITRANSKÝ	Mesto:	LENICE
Investor:	Mesto LEVICE Nám. hrdinov č. 1, 934 32 Levice		
Stavba:	Modernizácia technológie chladenia Zimný štadión Levice		
Číslo SO/PS:	SO.01 ZIMNÝ ŠTADIÓN PS.01 Technológia chladenia		
Profesia:	Výkres: REZ B-B		
CHLADENIE			



Kmetová 1279/9
 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 E-mail: mail@detmar.sk
 Web: www.detmar.sk

Služba: PD PRE STAV. POVL.
 Zák. číslo: 01/03/2022
 Dátum: 03.2022 Poré:
 Formát: 04 x A4
 Mierka: Č. výkr.:
 1:25 04