

Niegowa, dnia 15 października 2020 r.

RKVI.7012/ 26/2020

SANIT-PROJEKT

Marek Kołacz

ul. Złota 23/307

25-015 Kielce

Warunki techniczne

Rozbudowa wodociągu w miejscowości Trzebniów.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.10.2020 r. podaję warunki techniczne przyłączenia rozbudowy sieci wodociągowej i budowy przyłączy wodociągowych w miejscowości Trzebniów ul. Krótka- dz. nr 1563, ul. Głęboka- dz. nr 1562 i ul. Kościelna- dz. nr 2148:

Lokalizacja przedsięwzięcia: przedłużenie wodociągu w Trzebniowie:

- ul. Krótka wraz z przyłączami do działek nr 1532, 1533/2, 1531 .
- ul. Głęboka wraz z przyłączami do działek nr 1542/3 (przyłącze stare było od ul. Krótkiej), 1814, 1544, 1816,
- ul. Kościelna wraz z przyłączami do działek nr 1840, 1882, 1841, 1842, 1887, 1885.

Miejsce włączenia: sieć wodociągowa rura PE Ø 100 ul. Jana Pawła dz. nr 1555 w obrębie skrzyżowania z: ul. Głęboką i ul. Krótką oraz przedłużenie istniejącego wodociągu PE Ø 100 na ul. Kościelnej.

Sposób włączenia: Połączenie projektowanego wodociągu z istniejącą siecią wodociągową przewidzieć za pomocą: trójnika. W miejscu wcinki do wodociągu za trójnikiem w kierunku przesyłu wody zaprojektować zasuwy Ø 100 szt. 2. Na przedłużeniu wodociągu ul. Kościelna zaprojektować zasuwę Ø 100. Na końcówkach przedłużonych odcinków wodociągu zaprojektować hydranty p.poż. Włączenie projektowanych przyłączy dokonać w miejscach najbliższych położonych względem istniejących przyłączy, za wyjątkiem zmiany kierunku zasilania działki nr. 1540 i 1532, w tym wypadku na leży zaprojektować nowe miejsce włączenia do sieci wodociągowej.

Parametry: Średnicę projektowanego wodociągu należy wykonać z rury PE Ø 100x6,6 mm, natomiast przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PE Ø 40. Materiały używane do budowy wodociągu i przyłączy wodociągowych powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania oraz atesty Państwowego Zakładu Higieny. Przewody wodociągowe należy układać na gruncie posiadającym odpowiednią nośność lub z uwzględnieniem wymiany gruntu. Podsypkę - zasypkę należy wykonywać zgodnie z aktualnymi normami i instrukcjami producenta rur. Projektując zagłębienie wodociągu i przyłączy wodociągowych należy uwzględniać głębokość

przemarzania gruntu. Dopuszcza się na wykonanie wodociągu metodą bez wykopów, wówczas należy zastosować materiały przewidziane do stosowania w takim przypadku.

Trasa wodociągu i przyłączy: trasę wodociągu zaprojektować w pasie drogowym dróg gminnych. Przyłącza wodociągowe należy projektować prostopadle do sieci wodociągowej w miarę możliwości bez załamania ich trasy.

Trasę przyłączy wodociągowych należy oznaczyć niebieską taśmą lokalizacyjną układaną na wysokości ok. 0,30 cm nad przewodem.

Przebieg trasy wodociągu i przyłącza uzgodnić branżowo z gestorami istniejących sieci lub uzgodnić na zespole uzgodnień dokumentacji projektowych w Starostwie Powiatowym w Myszkowie.

Lokalizacja wodomierza: Wodomierz $\frac{3}{4}$ " zamontować w szczelnej studni wodomierzowej zlokalizowanej maksymalnie najbliżej od granicy posesji. Sposób wykonania studni wodomierzowej musi umożliwiać swobodny dostęp do wodomierza w celu dokonania jego odczytów i wymiany. Studnia wodomierzowa powinna posiadać średnicę min $\varnothing$ 1000 mm i głębokość min 1500 mm. Studnię wodomierzową wyposażyć w drabinkę lub stopnie wjazdowe i pokrywę zabezpieczającą. Zaprojektować przebieg istniejącego przyłącza do nowo zaprojektowanych studzienek wodomierzowych. Do działki nr 1882 i 1814 przyłączyć poprowadzić bezpośrednio do podpiwniczenia budynku gdzie należy zlokalizować wodomierz.

Zaprojektowanie przyłącza wodociągowego musi być zgodne z wymaganiami obowiązującymi przepisami szczegółowymi i normami.

Po uruchomieniu nowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami przewidzieć odciecie istniejącej instalacji - likwidację.

W okresie jednego miesiąca od daty wystawienia niniejszych warunków technicznych może zgłaszać uwagi. Brak uwag uważa się za akceptację warunków technicznych.

Z upoważnienia Wójta
SEKRETARZ GMINY
Jerzy Tatarek

Sporządził:
Arkadiusz Budzikur