

-1.08/3 -  
MATERNELLE VK 600/1200  
14.03 W  
RA15, OV8

-1.08/2 -  
MATERNELLE VK 600/1200  
14.03 W  
RA15, OV8

-1.08/1 -  
MATERNELLE VK 600/1200  
14.03 W  
RA15, OV8

UK2  
- 1.04 -  
MATERNELLE VK 600/600  
701 W  
RA15, OV8

- 1.02 -  
MATERNELLE VK 600/1000  
1250 W  
RA15, OV8

UK3  
Ø20x2,9-iz

-1.05 -  
MATERNELLE VK 600/600  
750 W  
RA15, OV8

UK7  
Ø16,2x2,6-iz

UK6  
Ø16,2x2,6-iz

UK5  
Ø32x4,7-iz

UK4  
Ø16,2x2,6-iz

## LEGENDA MIESTNOSTÍ:

ČÍSLO MIEST.	MIESTNOSŤ	PLOCHA M2
1.01	SCHODISKO	19,37
1.02	ZÁDVERIE/CHODBA	14,72
1.03	ADMINISTRATÍVA	43,80
1.04	ŠATŇA	7,04
1.05	CHODBA	7,29
1.06	CHODBA	10,53
1.07	UMYVÁREŇ, WC	6,37
1.08	HERŇA + SPÁLŇA	52,05
1.NP SPOLU		161,17 m2

- 1.01 -		- 1.02 -	
Schodisko		Zádverie	
19.4 m2	76.8 m3	14.6 m2	57.8 m3
20 °C	977 W	20 °C	861 W

- 1.03 -		- 1.04 -	
Administratíva		Šatňa	
43.9 m2	173.4 m3	7.3 m2	28.8 m3
20 °C	2250 W	22 °C	422 W

- 1.05 -		- 1.06 -	
Chodba		Chodba	
8.3 m2	32.9 m3	10.0 m2	39.4 m3
20 °C	163 W	20 °C	133 W

- 1.07 -		- 1.08 -	
Umyváreň		Herňa/spálňa	
7.5 m2	29.7 m3	52.0 m2	205.6 m3
20 °C	192 W	22 °C	2666 W

## LEGENDA POTRUBIA:

- POTRUBIE - PLASTHLINNÍKOVÁ RÚRKA PE-Xa/AL/PE napr. RAUTITAN Stabil
- SPÁJANÉ LISOVANÍM, IZOLOVANÉ POTRUBIE, TEPLTNÝ SPÁD 70/50°C
- POTRUBIE VEDENÉ PRI STENE / V PODLAHE, PRE KONVEKČNÉ VYKUROVANIE, PRÍVOD A SPIATOČKA

## LEGENDA ZARIADENÍ A ARMATÚR :

- RA RADIATOROVÝ VENTIL NAPR. VERAFOX-VKE, UZATVÁRACIE ŠRÔBENIE H-BLOK S VONKAJŠÍM ZÁVITOM
- OV EUROKONUS PRE VYKUROVACIE TELESÁ TYPU VENTIL-KOMPAKT, ROHOVÝ, DN15
- PRIPOJENIE RADIÁTORA VONKAJŠÍ ZÁVIT 1/2", PRIPOJENIE RÚRKY VONKAJŠÍ ZÁVIT 3/4"
- TERMOSTATICKÁ HLAVICA NAPR. THERA-4 KLASIK S KVAPAL. SNÍMAČOM
- TE SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLoty
- T PRIESTOROVÝ REGULÁTOR
- UK... STÚPAČKA VYKUROVANIA

OCĚLOVÉ DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO  
TYP MARTENELLE VK TYP 32

SPŮSOB ZNAČENIA  
MATERNELLE VK 600/2000


- STAVEBNÁ DLŽKA V MILIMETROCH
- STAVEBNÁ VÝŠKA V MILIMETROCH
- PREVEDENIE VENTIL-KOMPAKT
- ŠPECIÁLNE PREVEDENIE PRE MATERSKÉ ŠKOLY

## POZNÁMKA :

- V PRÍPADO NEJASNOSTÍ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIÍ KONTAKTOVAŤ ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA
- VŠETKY ROZMERY STAVEBNÝCH PRÁČ KONTROLOVAŤ NA MIESTE STAVBY
- PRED UVEDENÍM SYSTÉMU DO PREVÁDZKY JE POTREBNÉ VYKONAŤ DÔKLADNÝ PREPLACH SYSTÉMU S VYČISTENÍM VŠETKÝCH FILTROV NA ROZVODE
- PO NAPUSTENÍ SYSTÉMU JE POTREBNÉ VYKONAŤ JEHO ODVZDUŠNENIE
- DODÁVATEL STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE V ZMYSLE PLATNÝCH STN EN S DODRŽANÍM TECHNOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH POSTUPOV. ĎALEJ JE POVINNÝ REŠPEKTOVAŤ USTANOVENIA STN 730421 O PRÍSLUŠNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHÝLKACH REALIZOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ PROTI PROJEKTOVANÉMU STAVU. KAŽDÚ ODCHÝLKU OD PROJEKTU JE POTREBNÉ PREROKOVAŤ S GP.
- PRESTUPY INŽINIERSKYCH SIETÍ A ROZVODOV V OBJEKTE JE POTREBNÉ VYNECHAŤ PRI REALIZÁCII STAVBY.
- ±0,000 SA VZŤAHUJE K ÚROVNI FINÁLNEJ ÚPRAVY PODLAHY

ÚROVEŇ ±0,000 PODLAHY SA ROVNÁ ÚROVNI ±0,000 VNÚTORNEJ PODLAHY EXISTUJÚCEJ STAVBY

Autorom projektu a výhradným vlastníkom autorských a majetkových práv je spoločnosť M PRO s.r.o., Ing. Andrej Marcík. Projektová dokumentácia, ako aj samotné architektonické dielo podlieha autorskej ochrane podľa zákona 185/2015 Z. z. - Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Vyhodnotenie napodobenín, rozmnožovanie a akékoľvek úpravy bez písomného súhlasu autora je trestné.



<div><div><div><div>M</div><div>M</div></div><div><div>M</div><div>M</div></div></div><div><div><b>M PRO s.r.o.</b> Kadnárova 23 831 52 Bratislava mprosro@gmail.com 00421 905 489 533</div></div></div>			<div>OBNOVA MATERSKEJ ŠKOLY</div> <div>HRUBÁ BORŠA</div>			<div>DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV ARCHITEKTONICKE A STAVEBNÉ RIEŠENIE</div> <div>VYKUROVANIE</div>		
<div>Autor: Ing. A.Marcík</div> <div>Spolupráca: Ing.D.Marcíková</div> <div>Ing. M.Greguš</div> <div>Ing. Ing. arch. J.Kuráň</div> <div>Hlavný inžinier projektu: Ing. A.Marcík</div> <div>Zodpovedný projektant: Ing. N.Jókay</div> <div>Projektant: Ing. S.Fila</div>			<div>Stavebník: Obec Hrubá Borša, Obecný úrad Maloboršanská ulica 73/37, 900 50 Hrubá Borša</div> <div>Miesto stavby: Obec Hrubá Borša, Hrubá Borša 73, 925 23 Jelka</div> <div>Parc.č.: 59/5</div> <div>Stavebný objekt: OBNOVA MATERSKEJ ŠKOLY HRUBÁ BORŠA</div> <div>Obsah výkresu: PÓDORYS 1.NP</div>			<div>Stupeň PD:</div> <div>PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE</div> <div>Dátum: 11/2021</div> <div>Zák.číslo: HRB112021</div> <div>Formát: 3xA4</div> <div>Mierka: 1:50</div> <div>Číslo výkresu: 03</div>		