

POSTUP
verejná súťaž
podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
(práce)

*podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „ZVO“)*

VYSVETLENIE/DOPLNENIE súťažných podkladov č. 2

názov zákazky:

**„Dobudovanie infraštruktúry v obci Varhaňovce - 1. etapa“,
vyhlásené vo
Vestníku verejného obstarávania č. 270/2022 – 22.12.2022, zn. 50849 - WYP**

Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka č. 1:

Vo výkaze výmer sa nachádzajú položky č. 47 (SO 02), č. 41 (SO 03) - Rúrky bezošvé vrátane uloženia a obetónovania. Žiadame verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu týchto položiek a miesto, kde sa majú zabudovať.

Odpoveď:

Na konci oboch technických správ je uvedené, že pri preložke rigolu zo žľaboviek sa použije oceľová rúra DN 200 pri krížení s vjazdami do dvorov a rúra sa obetónuje. Položky č. 47 (SO 02), č. 41 (SO 03) sa týkajú tejto skutočnosti.

Prešov, 12.01.2023

.....
Ing. Peter Lupták, v.r.
osoba vykonávajúca proces verejného obstarávania