



Prudnik, 20.12.2022 r.

Zn.spr. ZG.270.18.2022

Zapytanie o cenę

Nadleśnictwo Prudnik prosi zainteresowane podmioty o złożenie oferty w zapytaniu o cenę na „Zakup APC Smart-UPS SRT On-Line, 5kVA/5kW, montaż w szafie rack, 230V, z kartą sieciową” o parametrach :

Parametry podstawowe

Czas pracy dla ładunku 5000 W

Min.–maks.: 500-5000 W - 2min 50s

Maks. wykorzystana moc 100 %

Main Input Voltage 230 V

Other Input Voltage 220 V 240 V

Main Output Voltage 230 V

Other Output Voltage 220 V 240 V

moc znamionowa w W 5000 W

Moc znamionowa w VA 5000 VA

output connection type

2 IEC 60320 C13

1 IEC 60320 C19

output connector type

Połączenie poprzez zaciski 3-wire (H N + E) 1

rodzaj akumulatora

Akumulator kwasowo-ołowiowy

dostarczane wyposażenie Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS

podręcznik użytkownika Kabel USB



sposób montażu Rack-mounted with kit

na wejściu

częstotliwość sieciowa 40–70 Hz auto-sensing

number of input connectors

1 Połączenie poprzez zaciski 3-przewodowy (1fazowy+N+uziemienie)

ograniczenia napięcia wejściowego 160...285 V

Maksymalny prąd wejściowy 30 A

zdolność łączeniowa prądowa 40 A

na wyjściu

Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach) 5000 W

zniekształcenia harmoniczne Poniżej 2%

Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)

50/60 Hz +/- 3 Hz synchronicznie z siecią

współczynnik szczytu 3:1

Topologia

Technologia Double Conversion Online

Typ przebiegu

Sinusoida

Bypass type

Wewnętrzny tor obejściowy (automatyczny lub ręczny)

full load runtime

00:03:30 5000 W

half load runtime

00:10:20 2500 W



Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA) 5000 VA

Certyfikaty i zgodność z normami certyfikaty produktu CE

Rozszerzalny czas podtrzymania 1

Komunikacja i zarządzanie Wstępnie zainstalowane karty SmartSlot™

Network management card 3 with environmental monitoring

Awaryjny wyłącznik zasilania Tak

Ochrona przed przepięciami i filtracja Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)
600 J

Gwarancja 3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na
akumulator

lub równoważne.

Dostawa do 31.12.2022 r.

Zapłata przelewem 7 dni.

Oferty należy złożyć na stronie ogłoszenia JOSEPHINE do dnia 22.12.2022 do godz.
12⁰⁰.

Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną spełniająca wymagania zamawiającego.