

Strana NN:

Sieť:

3/PEN, AC, 50 Hz, 400V, TN-C  
1/N/PE, AC, 50 Hz, 230V, TN-S

Ochrana pred úrazom el.prúdom (STN 33 2000-4-41, 03.2019)



- normálnej prevádzke

- Príloha A, kapiola A.1: Základná izolácia živých častí
- Príloha A, kapiola A.2: Zábrany alebo kryty
- Príloha B, kapiola B.3: Umiestnenie mimo dosahu

-pri poruche

•ô.41.1.4 - samočinné odpojenie napájania

Legenda:



Súradnicový systém: JTSK  
Výškový systém: BpV

122 - mapa KN-C  
122 - mapa KN-E



B







A

Navrhované sú parkové hliníkové stĺžiare nadzemnej výšky 5m.  
Prívod z vyzbroja pre svetidlo je káblom CYKY-J 3x1.5 mm<sup>2</sup> uloženom v dutine stĺžiaru s istením odvodu pre svetidlo poistkou 6,3A.  
svetidlo: BEGA 84 120  
Navrhované sú parkové hliníkové stĺžiare nadzemnej výšky 5m.  
Prívod z vyzbroja pre svetidlo je káblom CYKY-J 3x1.5 mm<sup>2</sup> uloženom v dutine stĺžiaru s istením odvodu pre svetidlo poistkou 6,3A.  
svetidlo: BEGA 84 642

Ochranné pásma podľa zákona 251/2012 Z.z. §4.3:	Ochranné pásma ostatných inž. sietí a objektov:
- nadzemné vonkajšie elektrické vedenia:	- železničná trať
- od 1kV ÷35kV	-10m od krajného vodiča
- od 35kV÷110kV	-cesta I.triedy od osi vozovky
- od 110kV÷220kV	-kanalizácia
- podzemné kábelové vedenia:	- vodovod
-1m od krajného kábla	- diaľkový kábel
-1m od krajného kábla	-telekomunikačné kábelové vedenie
	- NTL+ STL plynovod v obci
	60m
	50m
	2,5m
	2,5m
	1,5m
	1,5m
	1m

Mikloš



Osvetlenie: SKSI 69333*A2					
Hlavný inžinier projektu:		Zodpovedný projektant:		Vypracoval:	
Ing. Jakub Mikloš	Ing. Jakub Mikloš	Ing. Jakub Mikloš	Štúrova 422/111 082 22 Šarišské Michalany IČO: 47 535 113 IČ DPH: SK 202 394 0072 MOBIL: 0911 291 422 mprojektov@gmail.com		
Investor: Obec Šarišské Michalany, Kpt. Nálepku 18, 082 22 Šarišské Michalany			Dátum: 07.2021		
Stavba: REVITALIZÁCIA VEREJNÉHO PRIESTORU MEDZI ULICAMI			Číslo sadý:		
MICHALSKÁ A POD LESÍKOM, 082 22, ŠARIŠSKÉ MICHALANY			Zákazka číslo: A65/2021		
Objekt: SO 05 Verejné osvetlenie			Stupeň PD: projekt		
			Formát: 3A4		
			Mierka: M 1:500		
Obsah: Situácia schéma verejného osvetlenia			Výkres číslo: E-02		