


1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Projekt został opracowany na podstawie podłoży architektoniczno-budowlanych
3. Przejścia przez ściany ppoż. wykonać w tutejszych ochronnych i zabezpieczyć pianą ogniochronną o odporności ogniowej przegrody.
4. Instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi ITB.
5. Dopuszcza się stosowanie urządzeń zamiennych do wskazanych w projekcie, pod warunkiem, że zastosowane urządzenia będą miały parametry nie gorsze od zaprojektowanych.
6. Wszelkie wady dokumentacji projektowej lub budzące wątpliwości rozwiązania należy zgłosić projektantowi przed przystąpieniem do robót.
7. Projekt należy rozpatrywać równoległe z projektami pozostałych branż.



Funkcja i specjalność	Imię i nazwisko	Numer uprawnień		Podpis
Projektant branży sanitarnej	mgr inż. Paweł Chorabik	SLK/8432/PWBS/19		
Sprawdzający branży sanitarnej	mgr inż. Sławomir Łapeta	SLK/8432/POOS/09		
Opracowanie	inż. Edyta Czyż			
Kategoria obiektu budowlanego: Kat. bud. obiektu XVI, VIII		Faza projektu: Projekt techniczny - branża sanitarna	Numer projektu: 58/2022	Wersja: 2.00
<p><b>Przedmiot opracowania:</b></p> <p>Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego wraz z termomodernizacją i przebudową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania pn. "Adaptacja poprzez przebudowę i termomodernizację budynku na remizę strażacką dla potrzeb OSP Niegowa"</p> <p><b>Adres inwestycji:</b> obręb: 0013 Niegowa jedn. ewid.: 240903_2 Niegowa działki nr ewid.: 1884/4, 1885/4</p>			Auto:	
			<p><b>BIURO PROJEKTOWE PROFI</b></p> <p>ul. Pułaskiego 7/408 42-300 Myszków tel: +48 606-851-507 tel: +48 664-476-586 tel. +48 34-315-75-71 www.profirmyszkow.com</p>	
Inwestor:  Gmina Niegowa ul. Sobieskiego 1 42-320 Niegowa			Skala:  1:100	Data:  11.05.22
Nazwa rysunku:  Rzut parteru - projekt instalacji klimatyzacji			Numer rysunku:  PT_IS_11	