



- UWAGA!:**
1. Wszystkie wymiary, powierzchnie oraz ilości do zamówienia należy każdorazowo sprawdzić i wprowadzić konieczne zmiany lub skontaktować się z projektantem.
  2. Sieć wodociągową należy wykonać z rur PE 100 SDR 11 PN16.
  3. Przyłącze kanalizacyjne wykonać z rur PVC.
  4. Nad rurociągami na wysokości 0,05m ułożyć drut lokalizacyjny.
  5. Na terenie objętym inwestycją możliwe jest zastanie niezainwentaryzowanych kabli i rurociągów.
  5. **OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI** zgodnej z art. 3. pkt. 20 Prawa Budowlanego Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r z późn. zmianami, par.12, rozdział 1, mieszczącej się w obszarze strefy kontrolowanej przyłącza tj. w odł. 1,0m względem osi przewodu.

Funkcja i specjalność Projektant branży sanitarnej	Imię i nazwisko mgr inż. Paweł Chorabik	Numer uprawnień SLK/8432/PWBS/19	Podpis
Sprawdzający branży sanitarnej	mgr inż. Sławomir Łapeta	SLK/Z642/POOS/09	
Opracowanie	mgr inż. Paweł Chorabik		
Kategoria obiektu budowlanego: Kat. bud. obiektu XVI, VIII		Faza projektu: Projekt techniczny - branża sanitarna	Numer projektu: 58/2022
			Wersja: 2.00
Przedmiot opracowania: Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego wraz z termomodernizacją i przebudową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania pn. "Adaptacja poprzez przebudowę i termomodernizację budynku na remizę strażacką dla potrzeb OSP Niegowa"		Autor: <b>BIURO PROJEKTOWE PROFI</b> ul. Pułaskiego 7/408 42-300 Mysłzków tel.: +48 806-851-507 tel.: +48 664-476-586 tel. +48 34-315-75-71 <a href="http://www.proflimyszkow.com">www.proflimyszkow.com</a>	
Adres inwestycji: obiekt: 0013 Niegowa linia ewid.: 240503, 2 Niegowa działki nr ewid.: 1884-4, 1885-4			
Inwestor:		Skala:	Data:
Gmina Niegowa ul. Sobieskiego 1 42-320 Niegowa		1:100:500	11.05.22
Nazwa rysunku:  Profile kanalizacji		Numer rysunku:  PT_IS_19	