

Niegowa, dn.26.01.2023 r.

Wszyscy wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ oraz ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

Na podstawie art. 284 ust.1, 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 poz.1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że w toku prowadzonego postępowania otrzymał pytania, które mają duże znaczenie dla rzetelnego wyznaczania zamówienia przez wykonawcę, które publikuje poniżej.

Pytanie 1 . Źródłem ciepła w OSP Niegowa jest według dokumentacji projektowej pompa ciepła o mocy 15 kW typu SPLIT. Jednocześnie został załączony osobny dokument PDF o nazwie ;Opis_Pompa ciepła_OSP_NIEGOWA, gdzie jest wskazana pompa ciepła typu MONOBLOK.

Proszę o jasne sprecyzowanie, co ma być Źródłem ciepła na tej inwestycji.

Pytanie 2. Brak schematu podłączenia pompy ciepła do instalacji C.O. Rysunek nr 07 przedstawia tylko podłączenie pompy ciepła jako urządzenia do podgrzania ciepłej wody użytkowej. Prosimy o uzupełnienie schematu.

Odpowiedź: Zaprojektowano dwa systemy ogrzewania budynku pracujące w systemie hybrydowym w postaci ogrzewania wodnego i powietrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego pobytu ludzi w części biurowej zaprojektowano pompę ciepła typu monoblok do przygotowania cwu, ogrzewania pomieszczeń i ct oraz klimatyzatory typu split. W części garażowej zaprojektowano ogrzewanie powietrzne z nawiewem w strefy okresowego przebywania ludzi.

Zamawiający załącza skorygowany schemat technologiczny. Zwiększono moc pompy ciepła do 25 kW pozostały udział ciepła wymagany do ogrzania pomieszczeń zostanie zapewniony z systemu ogrzewania powietrznego.

Pytanie 3. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie zestawień stolarki drzwiowej i okiennej do inwestycji oraz o określenie optymalnych parametrów

Odpowiedź: Informacji na temat stolarki okiennej, udzielono w wyjaśnieniach nr 1 z dnia 18.01.2023, pytanie nr 4 oraz wyjaśnieniach nr 2 z dnia 24.01.2023 r., pytanie 1

W związku z powyższym zmianie ulega część zapisów Rozdziału IX INFORMACJE O SPOSOBIE I TERMINIE SKŁADANIA OFERT ORAZ O TERMINIE OTWARCIA OFERT, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

1. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć na Platformie do dnia **02.02.2023 r. do godziny 10:00**

2. TERMIN OTWARCIA OFERT

2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **02.02.2023** o godzinie **10:30**

- I. W konsekwencji powyższych zmian, zmianie ulegają zapisy Rozdziału X **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**, który po zmianie otrzymuje brzmienie:
1. **Wykonawca związany będzie złożoną ofertą do dnia: 02.03.2023 r.**
 2. **Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.**
- II. Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. Zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia.

Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak