

Firma: VENDELEKTRIČKA
IČO: 39361511
Adresa: Trnavské mýto
82101 Bratislava

Protokol o určení vonkajších vplyvov

č. 2/2018

vystavovaný podľa STN 33.2000 č. 51/2010

Objekt: Úprava areálu VO VÚZ BYSTRINA

Vysoké Tatry


Investor: Národná banka Slovenska

Zákazka č.: 18002



Zloženie komisie:

Meno	Fnukcia, odborná spôsobilosť a pod.	Rodisko
------	-------------------------------------	---------

Predsedca

ing arch. Eduard Kita	HDP	
-----------------------	-----	---

Clenovia

Marián Nagy	Spécialista elektrotechnik, Vede ELETRO s.r.o.	
Ing. Karol Vrana	Spécialista elektrotechnik	

Protokol - textová časť

Protokol č.

2/2018

Objekt

Úprava areálu VO VÚZ BYSTRINA

Vysoké Tatry

Použité podklady:

- stavebné pôdorysy architektúry
- požiadavky súvisiacich profesí
- normy STN a vyhlášky

Prílohy:

bez príloh

Popis:

Káblové rozvody NN

Riešenie prívodov NN a ovládanie pre areálové osvetlenia a prívodov k zariadeniam rampy, prečerpávania, čerpadiel, zariadenia v altánku.

Situačné rozloženie rozvodov NN je vykreslené v situácii stavby v.č.L02. Spôsob pripojenia rozvádzacích je výkresoch so schémou rozvodu.

Trasy káblových vedení sú navrhované v telesu chodníka a v zelenom páse vedľa navrhovaných prístupových ciest na voľne prístupných pozemkoch. Uložia sa v káblových ryhách so zriadeným káblovým lôžkom podľa STN 33 2000-5-52 za dodržania STN 73 6005 súbežne s rozvodmi NN. Pri križovaní kábla s prístupovou cestou sa kábel uloží do chráničky FXKVR ø 63

Rozhodnutie:

Stanovenie prostredia bolo vykonané podľa STN 33 2000-5-51 a STN EN 60079-10 s prihliadnutím na projektované zariadenie.

Komisia požaduje, aby počas skúšobnej prevádzky boli stanovené prostredia preverené a podľa zistených skutočností podľa potreby upresnené odbornou komisiou investora.

podľa vyhlášky 234/2014 čl.1 ods.1, ktorá upravuje vyhlášku 508/2009 príloha č.1 III.časti skupiny Ag

pre vonkajšie prostredie sú vplyvy určené ako AD4

V prílohe č. 1 III. Časti skupine A písmeno g) znie:

„g) elektrická inštalácia v priestore s vonkajším vplyvom
vody z iného zdroja ako z dažďa AD3 až AD8 alebo
s dotykom s vodivými časťami, ktoré majú potenciál
zeme s vonkajším vplyvom BC3 a BC4 vrátane
ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny.“.

Dátum: 23. 1. 2018

Tabuľka vonkajších vplyvov

Protokoll:

Objekt: Úprava areálu VO VÚZ BYSTRINA

✓+N ELEKTRO s.r.o.

FEN ELEKTRO S.R.O.

- 3 -
MANA

Tabuľka vonkajších vplyvov - strana 1/1