



a/ Napäťová sústava
Strana NN: 3/NPE AC 400/230 V, 50Hz
druh NN sieť: TN-S

b/ Ochranné opatrenia: samočinné odpojenie napájania podľa STN 33 2000-4-41.2007
- požiadavky na základné ochranu pred neariam (dokym): čl.411.2
príloha A: A1 – základná izolácia živých častí
A2 – zábrany alebo kryty

- požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred neariam (dokym)): čl.411.3
- ochranné uzemnenie a ochranné pospôjanie čl. 411.3.1

- samočinné odpojenie pri poruche – čl. 411.3.2

- doplnková ochrana: čl.415.1
- prúdové chrániče (RCD) – čl.415.1
- doplnkové ochranné pospôjanie – čl.415.2

LEGENDA ELEKTRO

- SO 03 - vonkajšie rozvody NN podľa popisu
- SO 03 - vonkajšie osvetlenie
svietidlo typ - stĺpkové vonkajšie 94819 PENALVA 1 - výšky 1m zdroj LED 3,7W, IP44
rozvod zemným kábelovým vedením podľa popisu v chráničkách FXXVR63
- SO 03 - vonkajšie osvetlenie
svietidlo typ - zavesne MONPARNASE PENDANT 7867
rozvod zemným kábelovým vedením podľa popisu v chráničkách FXXVR63
- SO 03 - osvetlenie multifunkčného ihriska
svietidlo typ - na hrisku PHILIPS BVP130 S LED 260/740NO
rozvod zemným kábelovým vedením podľa popisu v chráničkách FXXVR63

POZNÁMKA ELEKTRO

Typy svietidiel sú uvedené ako príklad. V prípade ich náhrady musia zodpovedať technickým parametrom týchto typov svietidiel.

± 0,000=1016,44

| ÚPRAVA AREÁLU VO VÚZ BYSTRINA | | SO 03 | VONKAJŠIE OSVETLENIE | FUTURA a.s. r.o. Palackého 17, 821 08 Bratislava tel.: +421/02 321 419 71 e-mail: info@futura.sk |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|---|
| INVESTOR | NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA | HLAVNÝ PROJEKTANT | ING.ARCH. DIANA KLČOVÁ, ING.ARCH. EDUARD KLČO | STUPEN |
| | | ING. TIBOR HAVLIK | | REALIZAČNÝ PROJEKT |
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT | ING. KAROL VRANA | IP - 0002 IB 1999 E2 P A, E2 | | DÁTUM |
| | SKS - 295/MA2-3, 5-3 | | | 02/2018 |
| ČASŤ | ELEKTRO | MIERKA | | 1:250 |
| VÝKRES | Situácia rozvodov osvetlenia a NN | C.VYK. | | EL-02 |