



a/ Napäťová sústava

Strana NN: 3/NPE AC 400/230 V, 50Hz

druh NN siete: TN-S

b/ Ochranné opatrenia: samotné odpojenie napájania podľa STN 33 2000-4-41:2007
- požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priímym dotykom): čl.411.2
príloha A: A1 – základná izoloácia živých častí
A2 – zábrany alebo kryty

- požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): čl.411.3
 - ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie čl. 411.3.1
 - samočinné odpojenie pri poruche – čl. 411.3.2
- doplnková ochrana: čl.415
 - prúdové chrániče (RCD) – čl.415.1
 - doplnkové ochranné pospájanie – čl.415.2




POZNÁMKA ELEKTRO

Typ rovádzača a jeho náplň sú uvedené ako príklad

V prípade ich náhrady musia zodpovedať technickým parametrom týchto typov

$\pm 0,000=1016,44$

ÚPRAVA AREÁLU VO VÚZ BYSTRINA		SO 07 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO	FUTURA-A spol. s r.o. Palkovičová 11, 821 08 Bratislava Tel.: 0905 342 349 mail: futura@futura.sk
INVESTOR	NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA		
HLAVNÝ PROJEKTANT	ING.ARCH. DIANA KLČOVÁ, ING.ARCH. EDUARD KLČO ING. TIBOR HAVLÍK	STUPEŇ	REALIZAČNÝ PROJEKT
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. KAROL VRANA	IBP – 0002 IBA 1999 EZ P A, E2 SKSI – 2955*A*2-3, 5-3	DÁTUM 02/2018
ČASŤ	ELEKTRO		MIERKA ---
VÝKRES	Rozvodnica Rihrska		Č.VÝKR. EL-04

V+N ELEKTRO, s.r.o.
Zelinárska 8, 821 08 Bratislava
tel.: +421(0)2 321 419 71
tel.: +421(0)2 321 419 72

V+N ELEKTRO, s.r.o.
Zelinárska 8, 821 08 Bratislava
tel.: +421(0)2 321 419 71
tel.: +421(0)2 321 419 72
e-mail : vranva@vnelektro.sk
www.vnelektro.sk

Rihrisko