

LEGENDA :

II. napäťové pásmo pre striedavé napätie v zmysle STN 33 0110

určenie vonkajších vplyvov: v Protokole

(STN 33 2000 ; STN 33 000; STN 33 2000-5-51

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

podľa (STN IEC 61140, STN 33 2000-4-41)

ZÁKLADNÁ OCHRANA A PRI PORUCHÁCH

(STN 33 2000-4-41-10/2007)

412.1.1 DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA

412.2.2 OCHRANA KRYTMI


415.1. DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI

UPOZORNENIE:

- Táto dokumentácia je určená pre získanie stavebného povolenia.
- V prípade použitia tejto dokumentácie k stavebnému povoeniu a realizácii stavby, projektant nezodpovedá za vzniknuté škody, ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavenisku z dôvodu detailného nezoznámenia sa zhotoviteľa s projektovou dokumentáciou.
- Tento výkres je originál a je chránený podľa zákona č. 383/1997 Z.z., § 21 odst. d). Zmeny diela a každé použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora detailného nezoznámenia sa zhotoviteľa s projektovou dokumentáciou.
- Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácii neodkladne informovať projektanta
- Zhotoviteľ je povinný zmeny a úpravy konštrukčného riešenia konzultovať s projektantom
- Zhotoviteľ je povinný skutočné rozmery skontrolovať na stavbe

AKTUALIZÁCIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE - 03/2022

±0,000=341,65 m.n.m. B.p.v.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------|--|----------------------|--|---|--|---------|--|--------------------------|--|
| VYPRACOVAL | | PROJEKTOVAL | | ZODP. RIEŠITEL | | H.I.P. | | <div><div>PORTIK</div><div>spol. s r.o.</div><div></div></div> | | | | | |
| Ing. Ivana Ondrejčíková | | Jozef Šimora | | Ing. Pavol Skovajsa | | Ing. Michal Bachynec | | | | | | | |
| | | | | | | | | TRNAVSKÁ CESTA 102, 821 01 BRATISLAVA | | | | | |
| STAVEBNÍK: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava | | | | | | | | STUPEŇ | | RP | | PARÉ Č. | |
| MIESTO STAVBY: k.ú. Považská Bystrica, č.p. 4161/21 | | | | | | | | DÁTUM | | 03/2022 | | | |
| NÁZOV STAVBY <div>Sklad technickej soli v areáli SSÚD 5, Považská Bystrica</div> | | | | | | | | MIERKA | | 1: - | | | |
| | | | | | | | | FORMÁT | | 2 xA4 | | | |
| | | | | | | | | ZÁK. ČÍSLO | | 030122 | | | |
| OBJEKT <div>S0.01 – Sklad technickej soli</div> | | | | | | | | | | | | | |
| ARCH. ČÍSLO | | OBSAH VÝKRESU <div>ROZVÁDZAČ RH</div> | | | | | | PROFESIA <div>Elektroinštalácia</div> | | | | POR. Č. <div>03</div> | |