

# MH Teplárenský holding, a.s.

Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

## Vysvetlenie informácií č. 19

Vzhľadom na skutočnosť, že obstarávateľovi spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s. bola doručená žiadosť o vysvetlenie údajov uvedených v súťažných podkladoch pre rokovacie konanie so zverejnením č. VS ZIL 7 pre predmet zákazky „Nový zdroj tepla a elektriny – plynové motory a transformátor T10 v závode Žilina“ (ďalej len „**rokovacie konanie so zverejnením**“), ktoré bolo vyhlásené zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ č. S 016 zn. 2023/S 016-043015 dňa 23. januára 2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 16/2023 zn. 2280 – MRP dňa 24. januára 2023 (ďalej len „**oznámenie**“), poskytujeme Vám v zmysle článku 13 súťažných podkladov k rokovaciemu konaniu so zverejnením (ďalej len „**súťažné podklady**“) nasledujúce vysvetlenie.

### Otázka č. 1:

„V prílohe A upravenej Zmluvy o Dielo „ZoD motory ZAT MHTH FIN“ časť Meranie prietoku a spotreby zemného plynu na str.68 z 114 je uvedené: „Motory musia byť schopné prevádzky pri vonkajších teplotách od -20 °C do +40 °C s tým, že vzduchotechnika pre ohrev spaľovacieho vzduchu (súčasť dodávky zhotoviteľa) musí vhodným dodatočným zariadením zabezpečiť ohrev spaľovacieho vzduchu najmenej o 5 °C aj pri vonkajšej teplote -30 °C.“

Domnievame sa správne, že hodnoty „najmenej o 5°C aj pri vonkajšej teplote -30°C“ sú uvedené nesprávne a zadávateľ myslel „najmenej na teplotu +5 °C aj pri vonkajšej teplote -20°C“ tak ako je uvedené v prvej časti vety?

Ďakujeme za upresnenie.“

### Odpoveď č. 1:

Obstarávateľ potvrdzuje, že vo vete „Motory musia byť schopné prevádzky pri vonkajších teplotách od -20 °C do +40 °C s tým, že vzduchotechnika pre ohrev spaľovacieho vzduchu (súčasť dodávky zhotoviteľa) musí vhodným dodatočným zariadením zabezpečiť ohrev spaľovacieho vzduchu najmenej o 5 °C aj pri vonkajšej teplote -30 °C“ na s. 68 v prílohe A k aktualizovanému vzoru zmluvy o dielo došlo k významovému omylu na strane obstarávateľa a text „najmenej o 5 °C“ má správne znieť „najmenej na +5 °C“ v podstate tak, ako na to poukazuje aj uchádzač.

Uvedenú zmenu vety na správne znenie: „Motory musia byť schopné prevádzky pri vonkajších teplotách od -20 °C do +40 °C s tým, že vzduchotechnika pre ohrev spaľovacieho vzduchu (súčasť dodávky zhotoviteľa) musí vhodným dodatočným zariadením zabezpečiť ohrev spaľovacieho vzduchu najmenej na +5 °C aj pri vonkajšej teplote -30 °C“ na s. 68 v prílohe A k aktualizovanému vzoru zmluvy o dielo vykoná obstarávateľ v zmluve o dielo uzatvorenej s úspešným uchádzačom.

Obstarávateľ vysvetľuje, že samotný systém vzduchotechniky bude primárne dimenzovaný na ohrev spaľovacieho vzduchu minimálne na +5 °C pri vonkajšej teplote -20 °C. Pre prípad nižších vonkajších teplôt až do -30 °C, ktoré sa môžu vyskytnúť, obstarávateľ žiada o zaradenie dodatočného zariadenia na ohrev spaľovacieho vzduchu, ktoré zabezpečí dodatočné zvýšenie

spaľovacieho vzduchu tak, aby jeho výsledná teplota (aj po zohľadnení ohrevu zabezpečeného samotným systémom vzduchotechniky) bola najmenej +5 °C pri vonkajšej teplote -30 °C. Takéto riešenie pomocou dodatočného zariadenia na ohrev spaľovacieho vzduchu považuje obstarávateľ za zásadne lacnejšie a rovnako efektívne, než keby mala zabezpečovať ohrev spaľovacieho vzduchu samotná vzduchotechnika.

**Poznámka k poskytnutej odpovedi:**

Obstarávateľ uvádza, že súťažné podklady vrátane vysvetlení podaných obstarávateľom (článok 1 ods. 1.5 vzoru zmluvy o dielo), a teda aj vrátane tohto vysvetlenia, predstavujú záväzný dokument, ktorý má význam aj pri plnení zmluvy o dielo v zmysle článku 7 ods. 7.1 písm. d) vzoru zmluvy o dielo.

Obstarávateľ konštatuje, že poskytnuté vysvetlenie zásadným spôsobom nemení súťažné podklady ani ich prílohy, ale sa jedná v podstate len o drobné upresnenie, ktorého význam je z hľadiska prípravy konečnej ponuky nepodstatný.

Obstarávateľ preto s poukazom na článok 13 ods. 13.3 súťažných podkladov lehotu na predkladanie ponúk nepredlžuje.

V Košiciach dňa 22. septembra 2023