

MH Teplárenský holding, a.s.

Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Vysvetlenie informácií č. 20

Vzhľadom na skutočnosť, že obstarávateľovi spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s. bola doručená žiadosť o vysvetlenie údajov uvedených v súťažných podkladoch pre rokovacie konanie so zverejnením č. VS ZIL 7 pre predmet zákazky „Nový zdroj tepla a elektriny – plynové motory a transformátor T10 v závode Žilina“ (ďalej len „**rokovacie konanie so zverejnením**“), ktoré bolo vyhlásené zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ č. S 016 zn. 2023/S 016-043015 dňa 23. januára 2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 16/2023 zn. 2280 – MRP dňa 24. januára 2023 (ďalej len „**oznámenie**“), poskytujeme Vám v zmysle článku 13 súťažných podkladov k rokovaciemu konaniu so zverejnením (ďalej len „**súťažné podklady**“) nasledujúce vysvetlenie.

Otázka č. 1:

„V upravenej Zmluve o Dielo „ZoD motory ZAT MHTH FIN“ bod 16.16 obstarávateľ uvádza:

„V prípade prekročenia garantovanej hodnoty maximálnej diferencie teploty 5 °C medzi vstupom média na teplej strane výmenníkov vlastnej spotreby alebo výmenníkov voda/voda ohrevu plynu a VSTUPOM média na studenej strane týchto výmenníkov...“

Predpokladáme správne, že obstarávateľ myslel „VÝSTUPOM média na studenej strane týchto výmenníkov“?“(

Odpoveď č. 1:

Obstarávateľ potvrdzuje, že v článku 16 ods. 16.16 aktualizovaného vzoru zmluvy o dielo vo vete „V prípade prekročenia garantovanej hodnoty maximálnej diferencie teploty 5 °C medzi vstupom média na teplej strane výmenníkov vlastnej spotreby alebo výmenníkov voda/voda ohrevu plynu a vstupom média na studenej strane týchto výmenníkov pri maximálnom projektovanom výkone je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každú začatú hodinu nedodržania maximálnej diferencie teploty vo výške 3,32 € za každý začatý 1 °C rozdielu nad rozdiel 5 °C za jeden výmenník.“ došlo k zrejmej chybe v písaní, keď význam, ako to potvrdzuje aj trefná otázka uchádzača, je nepochybný, a teda citovaná veta má správne znieť: „V prípade prekročenia garantovanej hodnoty maximálnej diferencie teploty 5 °C medzi vstupom média na teplej strane výmenníkov vlastnej spotreby alebo výmenníkov voda/voda ohrevu plynu a výstupom média na studenej strane týchto výmenníkov pri maximálnom projektovanom výkone je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každú začatú hodinu nedodržania maximálnej diferencie teploty vo výške 3,32 € za každý začatý 1 °C rozdielu nad rozdiel 5 °C za jeden výmenník.“

Uvedenú zmenu článku 16 ods. 16.16 aktualizovaného vzoru zmluvy o dielo vykoná obstarávateľ v zmluve o dielo uzatvorenej s úspešným uchádzačom.

Otázka č. 2:

„Vo výkaze výmer je zmena v riadku 102 hárku "Armatury rucne" a tiež riadku 31 hárku "Armatury s pohonom" zmena parametra oleja na "PLNE SYNTETICKÝ 15W40". Takýto olej

nie je schválený na použitie našim dodávateľom motora. Navrhujeme zmenu na "Parametre oleja: Motorový olej schválený výrobcom motora"

Odpoveď č. 2:

Obstarávateľ súhlasí s navrhovanou zmenou a týmto pôvodný text „Parametre oleja: PLNE SYNTETICKÝ 15W40“ vo výkaze výmer „22P001.E1_PS 01-13 Výkaz výmer _NOVY_ZDROJ +CELKOVA REKAPITULACIA D1+E1.xlsx“ v riadku 102 hárku „Armatury rucne“ a v riadku 30 hárku „Armatury s pohonom“ nahrádza textom „Parametre oleja: Motorový olej schválený výrobcom motora“.

Uvedenú zmenu výkazu výmer „22P001.E1_PS 01-13 Výkaz výmer _NOVY_ZDROJ +CELKOVA REKAPITULACIA D1+E1.xlsx“ čo do riadku 102 v hárku „Armatury rucne“ a čo do riadku 30 v hárku „Armatury s pohonom“ vykoná obstarávateľ v zmluve o dielo uzatvorenej s úspešným uchádzačom.

Spoločná poznámka k poskytnutým odpovediam:

Obstarávateľ uvádza, že súťažné podklady vrátane vysvetlení podaných obstarávateľom (článok 1 ods. 1.5 vzoru zmluvy o dielo), a teda aj vrátane tohto vysvetlenia, predstavujú záväzný dokument, ktorý má význam aj pri plnení zmluvy o dielo v zmysle článku 7 ods. 7.1 písm. d) vzoru zmluvy o dielo.

Obstarávateľ konštatuje, že poskytnuté vysvetlenia zásadným spôsobom nemia súťažné podklady ani ich prílohy, ale sa jedná v prvom prípade len o drobné upresnenie a v druhom prípade o zovšeobecnenie technického zadania na prospech uchádzačov, ktorých význam z hľadiska prípravy konečnej ponuky je nepodstatný.

Obstarávateľ preto s poukazom na článok 13 ods. 13.3 súťažných podkladov lehotu na predkladanie ponúk nepredlžuje.

V Košiciach dňa 23. septembra 2023