

# C

## PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

### PROTOKOL Č.1265/2022

NÁZOV PROJEKTU:	REVITALIZÁCIA A OBNOVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV ULÍC M. TILLNERA A F. MAĽOVANÉHO V MALACKÁCH
NÁZOV PROJEKTU:	VEREJNÉ OSVETLENIE
GENERÁLNY INVESTOR:	MESTO MALACKY
ZODP. PROJEKTANT:	ING. LADISLAV VALČO
VYPRACOVAL:	ING. MAREK PIATER, ING MILAN PAÁL
DOKUMENTÁCIA:	PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE:	DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY
PROJEKT .Č.:	1265
DÁTUM:	02/2022

Protokol o určení vonkajších vplyvov, vypracovaný odbornou komisiou firmy ECO-LOGIC PROJECTS s.r.o., podľa STN 332000-5-51 - Elektrické inštalácie budov, Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení, Spoločné pravidlá.

**VYPRACOVAL:** ECO-LOGIC PROJECTS s.r.o.  
Krátka 4, 903 01 Senec

**ZLOŽENIE KOMISIE:**

	<b>Meno</b>	<b>funkcia</b>
Predseda:	Ing. Ladislav Valčo	hlavný projektant
Členovia:	Ing. Milan Paál	projektant elektro
	Ing. Marek Piater	projektant elektro

**NÁZOV STAVBY:**

**REVITALIZÁCIA A OBNOVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV ULÍC M. TILLNERA A F. MAĽOVANÉHO V MALACKÁCH**

**PODKLADY POUŽITÉ NA VYPRACOVANIE PROTOKOLU:**

Pre vypracovanie protokolu boli použité normy STN 33 2000-5-51, Projekt stavby, Technologické zariadenia v riešených priestoroch.

**VONKAJŠIE PRIESTORY, PROSTREDIE AKTÍVNE, ZLOŽITÉ:  
S NASLEDOVNÝMI CHARAKTERISTIKAMI:**

AA7, AB8, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AQ1, AR1, AS1, AT2, AU2, BA1, BB2, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1

**OPIS TECHNOLOGICKÉHO PROCESU A ZARIADENIA**  
Verejné osvetlenie

**ROZHODNUTIE KOMISIE:**

Rozhodnutie bolo vynesené podľa pripomienok členov komisie v súlade s platnými STN.

**ODÔVODNENIE ROZHODNUTIA KOMISIE:**

Prostredia určené komisiou zohľadňujú predpokladané druhy prevádzky v jednotlivých priestoroch. Po uvedení do prevádzky je nutné prehodnotiť určené prostredia a vyhotoviť písomný záznam o ich potvrdení, prípadne o ich úprave.

V Senci, 25.02.2022

.....  
podpis predsedu komisie