



2.10	WC ženy-předsíň	3,35	2,5	ker 300 pok
2.10a	WC ženy	5,68	2,5	ker 300 pok
2.11	úklidová místnost	2,18	2,5	ker 300 pok
2.12	technická místnost	11,30	pod střechu	PVC
2.13	místnost požární ochrany	2,65	pod střechu	PVC
2.14	serverovna	15,30	pod střechu	PVC
2.15	místnost VZT	70,18	pod střechu	Nát 5 cr

LEGENDA:

rozvaděč

Doplnující pospojování

stoupací , klesající vedení

Hlavní trasa silnoproudu

Slaboproudá trasa

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :
JNPĚ~50Hz,400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM :
ODPOJENIM VADNÉ ČÁSTI PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

-	-	-
00	PRVNÍ VYDÁNÍ	-
Č. REVIZE	OBSAH REVIZE	DATUM

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	JMÉNO:	PODPIS:	PROJEKTANT / DODAVATEL:
VYPRACOVAL:	ing. Ladislav Bujok		ENERFIS s.r.o. Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5 +420 222 766 950 info@enerfis.cz
KONTROLOVAL:	ing. Ladislav Bujok		
PROJEKTANT ČÁSTI PD:	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	PARE:	
 Ing. Ladislav Bujok Vendryně 705, 739 94 Vendryně +420 604 220 063 info@profesionalniprojekce.cz			LIDL Česká republika v.o.s. Národní 1399/11, 155 00 Praha 5 – Stodulky IČO: 26178541
PROJEKT:	INSTALACE FVE NA PRODEJNU LIDL	STUPEŇ PROJEKTU:	DSP
OBJEKT:	Prodejna LIDL Suchbolská 1065, 252 62 Horoměřice	MĚŘITKO:	FORMÁT:
NÁZEV:	ZÁŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		DATUM:
ČÁST:	PŮDORYS 2.NP – ROZVADĚČE, KABELOVÉ TRASY		07/2022
		ČÍSLO DOKUMENTU:	D.1.4_02