

Zakład Usług Kominiarskich Wacław Baliński,
Marek Lisowski – Spółka Cywilna
56-400 Oleśnica ul. 3 Maja 43
Nip 911 200 58 17
Regon 021914749

telefon biuro 71 314 33 61
telefon Wacław Baliński 601 851 855
telefon Marek Lisowski 607 840 403



Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
ul. Wojska Polskiego 13
56-400 Oleśnica

Data wystawienia	20.12.2022
Numer:	O22/12/1008
Strona	1 z 2

Opinia nr O22/12/1008

z wyników przeprowadzonych oględzin: - ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych w budynku mieszkalnym położonym w :
ul. 11 Listopada 6/15
56-400 Oleśnica

Będący własnością: Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
ul. Wojska Polskiego 13 56-400 Oleśnica

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika zakładu mistrza kominiarskiego Pana Balińskiego Wacława lub Lisowskiego Marka w celu:

1. Ustalenia prawidłowości podłączenia:
W związku z czym stwierdza się co następuje:
1. Urządzenia:

Kocioł centralnego ogrzewania (paliwo gazowe) z zamkniętą komorą podłączony do wkładu stalowego o średnicy około 100 mm, który zamontowany jest w przewodzie kominowym nr 52.
Urządzenie grzewcze zainstalowane w łazience.

Wentylacja wywiewna w łazience podłączona do przewodu kominowego nr 71 (niedrożna).

Istnieje możliwość przełączenia do przewodu kominowego nr 70 (obecnie wolny).

Wentylacja wywiewna w kuchni podłączona do przewodu kominowego nr 63.

W/w urządzenia: kocioł centralnego ogrzewania (paliwo gazowe) i wentylacja wywiewna podłączone są zgodnie ze szkicem orientacyjnym.

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawa z dnia. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo Budowlane (Dz.U.poz.695)
Dz.U.nr 75 R.M.I z dnia 12.kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015 r.
R.M.S.W. I A. z dnia 7 . Czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem: 1 egz. dla właściciela budynku oraz 1 egz. dla Zakładu Kominiarskiego.

Opinia ważna 3 miesiące od daty wystawienia.

Uprawniony Mistrz Kominiarski
Nr dyplomu 1897

Marek Lisowski

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis.....

Uwagi:

1. Szkic orientacyjny na odwrocie

Marek Lisowski