

Lidl Česká Republika v.o.s.

# **SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3**

---

pro zakázku na dodávky

s názvem

**„Úspory energie – FVE LC LIDL  
Buštěhrad III“**

---

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

---

### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:**

Zadávací dokumentace uvádí, že je možné nabídnout technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Pokud dojde k odchylkám od původního projektu, je možné zasáhnout do položkového rozpočtu?

---

### **Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:**

Zadavatel uvedl v čl. 8 Zadávací dokumentace následující:

*Dodavatel v rámci své nabídky předloží položkový rozpočet (oceněný položkový rozpočet, který je součástí zadávací dokumentace), do něhož doplní jednotkové ceny za jednotlivé položky stavebních prací, dodávek a služeb a u každé položky vyjádří celkovou nabídkovou cenu položky odpovídající požadovanému počtu měrných jednotek. **Položkový rozpočet musí svoji strukturou a obsahem odpovídat příslušnému rozpočtu, který je součástí zadání, změny v kterékoliv části položky jsou nepřípustné.** Změna struktury či obsahu rozpočtu je nepřípustná. Dodavatel je povinen ocenit veškeré položky předloženého rozpočtu. Ceny je nutné uvádět výlučně do předloženého rozpočtu.*

Zadavatel v návaznosti na výše uvedené konstatuje, že není možné provádět jakékoliv úpravy položkového rozpočtu, a to z důvodu nutnosti zajištění porovnatelnosti přijatých nabídek.

---

### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:**

Uveřejněná smlouva o připojení stanovuje podmínky pro připojení výrobní do sítě. Rezervovaný výkon výrobní je stanoven na 0 kW, jakým způsobem uvažuje zadavatel toto zajistit? Projekt přetoky do sítě neřeší.

---

### **Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:**

Zadavatel konstatuje, že Smlouva o připojení s LDS neumožňuje přetoky. Z toho důvodu je FVE řízena následovně (cituji TZ): *Řízení výkonu FVE pro zabezpečení nulového přetoku do LDS. Řídící systém ComAp bude vyhodnocovat aktuální přetok el. energie do LDS na základě měření na VN straně (fakturační měření) a následně regulovat FVE k zamezení kladných přetoků do LDS – dáno požadavky smlouvy o připojení LDS.*

V Brně, dne 23. 2. 2023

**Regionální poradenská agentura, s.r.o.**

Ing. Jan Ševčík, jednatel

*Zástupce zadavatele*