



LEGENDA:

- -----
PRZEWODY MIEDZIANE INSTALACJI CHŁODNICZEJ
- -----
ODPROWADZENIE KONDENSATU DO KANALIZACJI
1. NA PRZEWODACH ODPROWADZAJĄCYCH KONDENSAT ZAMONTOWAĆ POMPY DO SKROPLIN ORAZ SUCHIE SYFONY
2. UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ ORAZ OPISIE TECHNICZNYM PROJEKTU STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ TEGO PORACOWANIA
3. UWAGA: WSZYSTKIE NAZWY WŁASNE I MARKI HANDLOWE ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ WYPOSAŻENIA, ZOSTAŁY UŻYTE W NINIEJSZYM OPACOWANIU W CELU OKREŚLENIA ODPOWIEDNIEGO STANDARDU WYKONANIA I WYPOSAŻENIA BUDYNKU, WYKONAWCA MA PRAWO ZASTOSOWAĆ ROZMIĄŻANIA ZAMIENNE NIE OBNIŻAJĄCE TEGO STANDARDU ORAZ PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DANEGO ELEMENTU.

OBIEKT	Kameralna podłojna łeśnirz Niezdrowice i Rudziniec.		NR
Specjalność	Instalacje sanitarne		IS-4
TEMAT	Regul parteru - instalacja klimatyzacji	SKALA 1: 50	
LOKALIZACJA	Niezdrowice ul. Wiejska dz. 3/212	DATA: 11. 2022	
PROJEKTANT	mgr inż. Grzegorz Jurowicz		
Instalacje sanitarne			
NR UPR. PROJ.	upr.nr OPJ.0043/P.OOS.0/3		
OPRACOWAŁ	Krzysztof Makarowski		