

Ujazd 10.11.2022r

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
47 – 143 Ujazd  
ul. Skargi 1  
tel. 77 4637058

**PGL Lasy Państwowe**  
**Nadleśnictwo Kędzierzyn**  
**Stara Kuźnia ul. Brzozowa 48**  
**47 – 246 Kotlarnia**

dot: Budynku biurowy w Niezdrowicach ul. Wiejska dz. Nr 32/2

ZGKiM w Ujeździe zapewnia dostawę wody w ilości 0,40m<sup>3</sup>/dobę przy ciśnieniu dyspozycyjnym na wejściu 0,3MPa.

Na niżej wymienionych warunkach:

#### **1.WODA**

Projektowany budynek należy przyłączyć do istniejącej sieci z rur PE o średnicy 160mm za pomocą typowej nawierki do rur PE.

Urządzenie pomiarowe zabudować w odległości nie większej jak 1m po przejściu przyłącza przez pierwszą przegrodę budowlana lub w studni wodomierzowej na granicy nieruchomości.

Zabudować obudowę oraz skrzynkę uliczną żeliwną średnią dla zaworu ziemnego.

Za zestawem wodomierzowym od strony budynku zaprojektować zawór zwrotny antyskażeniowy np. typu EA276 produkcji SOCLA z grupy Danfoss o średnicy Ø20mm.

Eksploatacja i naprawy zaworu antyskażeniowego leży po stronie odbiorcy usług.

#### **2.KANALIZACJA SANITARNA**

Nowo projektowany budynek należy przyłączyć do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejącą studnię o rzędnych 195,27m n.p.m. i 190,23m n.p.m. na zasadzie kaskady wewnętrznej. W odległości do 1m po wejściu przyłącza do działki inwestora należy zabudować studnię rewizyjną o średnicy min 425mm.

Minimalny spadek dla przyłącza wynosi 1,0%

Maksymalny spadek dla przyłącza wynosi 15%

#### **Zabrania się przyłączania do kanalizacji sanitarnej przyłączy deszczowych i opasek drenarskich**

Po technicznym wykonaniu (na odkrytym wykopie), należy przyłącza zgłosić zarządcy sieci w celu dokonania odbioru a następnie dostarczyć mapę z pomiaru geodezyjnego powykonawczego, która stanowi podstawę do podpisania umowy na dostawę wody i odbiór ścieków sanitarnych.

załącznik:

1. mapa sytuacyjna w skali 1 : 500

z poważaniem

DYREKTOR  
ZGKiM Ujazd

Piotr Prągoda