



**Poznamky:**

- digestie a zpevň. klapky v kuchyních-dod. interiéru,
- potrubí posupující z jádra do místnosti musí mít požární ucpávku,
- potrubí min. 500 mm od jádra musí být z nehořlavých hmot,
- ventily musí být umístěny min. 500 mm od jádra,
- digestie musí být připojeny potrubím z nehořlavých hmot min. 500 mm od jádra

Zodpovedný projektant:	Výnosové
Ing. Marek CZUDEK	Ing. Marek CZUDEK
Miesto stavby:	Kraj: Jihomoravský
Obec Chvalovice	
Investor:	

**bb klima<sup>99</sup>**  
klimatizace – vzduchotechnika  
Chládkáská 373/1/0, 669 02 ZNOJMO  
projekce@bbklima.cz, tel.:3152241722

**STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA OBJEKTU NOVOSTAVBA PŘÍSTŘEŠKU**  
**SO 01 - Hlavní objekt**  
**SO 01.3 - Vzduchotechnika a ohřev**

Formát	6x44
--------	------

Metitko 1:50

Metitko 1:50

Metitko 1:50

Obsah :  
Přidorys 1.NP

Archivní číslo  
22-18

Dokument  
04