



Souběhy a křížení s dalšími inženýrskými sítěmi budou provedeny dle ČSN 736005 a požadavků správců inženýrských sítí. Přechody komunikací provést dle požadavků správce komunikace.

Montážní pokyny: viz technická zpráva

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.3:
Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S
- automatickým odpojením při poruše
doplňková ochrana proudovým chráničem
doplňková ochrana doplňujícími pospojováními

<div> <div>Vedoucí projektant</div> <div>Ing. Jaroslav Kosík</div> </div>	<div> <div>Zodpovědný projektant</div> <div>Bc. Jaroslav Kosík</div> </div>	<div> <div>Vypracoval / Kreslil</div> <div>Bc. Jaroslav Kosík</div> </div>	<div> <div>Projekční kancelář elektro</div> <div>Veselá 15</div> <div>66902 Znojmo</div> <div>mobil: 731 085 634</div> <div>e-mail: projekce_kosik@seznam.cz</div> <div>Autorizace č. 1001753</div> <div>IČ: 10113533</div> <div>Licence programu #Q000810</div> </div>	
<div> <div>Kraj:</div> <div>Jihomoravský</div> </div>	<div> <div>Místo:</div> <div>Chvalovice</div> </div>			
<div> <div>Investor:</div> <div>Obec Chvalovice</div> </div>				
<div> <div>Akce:</div> <div>STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA OBJEKTU, NOVOSTAVBA PŘÍSTŘEŠKU</div> <div>PARC. Č. 303/3, 303/9, 1391, 1392 K. Ú. CHVALOVICE</div> <div>SO 01.4 - ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD</div> </div>			<div> <div>Zak. číslo</div> <div>27/2022</div> </div>	
			<div> <div>Formát</div> <div>A4</div> </div>	
			<div> <div>Stupeň</div> <div>DPS</div> </div>	
			<div> <div>Datum</div> <div>8/2022</div> </div>	
<div> <div>Výkres</div> <div>SO 01 HLAVNÍ OBJEKT</div> <div>Situace</div> </div>			<div> <div>Měřítko</div> <div>1:250</div> </div>	<div> <div>Číslo výkresu</div> <div>D 1.4.400.2</div> </div>