ARKUSZ 2

ARKUSZ 1

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

ukł. 2000/18 odn. Amsterdam

6.126.23.161.4, 6.126.23.163.2, 6.126.23.164.1

woj. ŚLĄSKIE
pow. RACIBORSKI

Jedn. ew.: 241105_5 KUŹNIA RACIBORSKA GMINA, obr. 0005 JANKOWICE; 0005 RUDA KOZIELSKA
241106_2 NĘDZA obr. NĘDZA,
241105_4 KUŹNIA RACIBORSKA MIASTO obr. 0003 KUŹNIA RACIBORSKA
TRASA JANKOWICE - KUNIA RACIBORSKA

ID pracy: SG.6642.2.485.2020

Zakres opracowania 48 Ha

Mapa została opracowana na podstawie materiałów otrzymanych z PZGiK uzupełniona pomiarem tachimetrycznym w nawiązaniu na osnowę GPS
Granice działek ewidencyjnych zostały wniesione z materiałów w postaci elektronicznej otrzymanej z PODGiK .
Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń dotyczących służebności gruntowych.
Wykazane na mapie granice nieruchomoœci nie zostały wyznaczone w terenie i nie zostały określone z wymaganą dokładnością pomiaru.
W zakresie pokazano projekty ZUDP
Nie wyklucza się istnienia innych, nie wykazanych na mapie sieci uzbrojenia terenu, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji powykonawczej

Wykonawca:
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Piotr Paskuda
Geodeta Uprawniony: Piotr Paskuda nr upr. 17558 zakres 1 i 2
Data opracowania: 08.06.2020

USŁUGI
GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE
PIOTR PASKUDA
ul. Henryka Pobożnego 6
47–400 Racibórz
NIP: 639–118–09–03
www.geodezja–paskuda.pl

UWAGI:

1. **Nie** wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego niepokazanego na niniejszym rysunku. Przed przystąpieniem do prac wykonać przekop kontrolny w celu ustalenia rzeczywistego stanu uzbrojenia podziemnego. Prace w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego należy prowadzić ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb. Istniejące sieci zabezpieczyć na okres prowadzonych prac.
2. Podczas prowadzonych prac wykopowych należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne biegnące równolegle do projektowanych sieci.
3. Przewód tłoczny kanalizacji sanitarnej, a także przewód grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej należy wykonać metodą bezwykopową
4. Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wykonać z rur PVC-U Lite kielichowych z uszczelką gumową z wydłużonym kielichem SN8 np. firmy Wavin, Gamrat, Funke.
Projektowane przewody kanalizacji sanitarnej tłocznej należy wykonać z rur PE-HD RC SDR17.
Montaż przewodów należy wykonać zgodnie z opisem oraz profilami podłużnymi kanałów.
5. Przed wykonaniem projektowanych sieci należy zweryfikować rzędne niwelety istn. terenu, rzędne istniejącej sieci uzbrojenia terenu, a w razie konieczności dokonać ewentualnych korekt zagłębienia i spadków projektowanych przewodów.
6. Studzienki kanalizacyjne
W terenie trawiastym pokrywy studzienek powinny być podniesione o minimum 100 mm ponad poziom gruntu. W studzienkach usytuowanych w terenie utwardzonym (drogi, place, parkingi) rzędne pokryw dostosować do rzędnej terenu. Włączenie przewodów do studzienek wykonać bezpośrednio poprzez tzw. "ślizg". Gdy różnica wysokości pomiędzy rzędną włączenia a rzędną dna kanału będzie większa niż 0,5 m włączenie należy wykonać za pomocą kaskady.
7. W razie konieczności na istniejącej podziemnej sieci uzbrojenia terenu założyć rury ochronne
8. Wszystkie prace wykonać zgodnie z opisem technicznym, warunkami, technicznymi oraz wytycznymi producentów urządzeń.
9.Długości poszczególnych odcinków, kąty zmiany kierunków oraz spadki projektowanej podziemnej sieci uzbrojenia terenu zostały przedstawione na rysunku profili podłużnych.
10. Należy przewidzieć przełączenie nieruchomości dz.nr 1585 do projektowanej studni S4
11.Oznaczenia na rysunkach:
S - proj. studnie rewizyjne
SR - proj. studnia rozprężna
ST x - proj. studnia czyszczakowi
ST1 - proj. studnia z zaworem napowietrzająco - odpowietrzającym
P - proj. przepompownia ścieków
KP - proj. komora pomp
SK - proj. studnia kaskadowa

LEGENDA:

- projektowane studnie
- proj. przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE RC SDR 17 Ø200
- proj. przewody kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonane z rur PE Ø125
- istn. granice działek
- proj. fundament żurawia

ST4 Projektowana studnia czyszczakowa DN 1200

Proj. przewód ks ciśnieniowy PE Ø125

ST3 Projektowana studnia czyszczakowa DN 1200

ST2 Projektowana studnia czyszczakowa DN 1200

ST1 Projektowana studnia rewizyjna DN 2000 z zaworem odpowietrzającym

SZCZEGÓŁ 1 - PRZEDSTAWIONO NA RYSUNKU NR 1.9

Tytuł rysunku:		Nazwisko	upr.nr	Data	Podpis
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ARKUSZ 1	Projektował:	mgr inż. S. MACHULIK	SLK/8602/ PWBS/19	02. 2022	
	Sprawdził:	mgr inż. K. BUCHMAN	SLK/5636/ PWBS/15	02. 2022	
Obiekt: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JANKOWICE – ETAP II					
Inwestor : GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI UL. KLASZTORNA 45 47–420 KUŹNIA RACIBORSKA	Stadium: PROJEKT BUD. - WYKON.		Nr projektu		
REDDO	„REDDO" Przedsiębiorstwo Robót Budowlano – Instalacyjnych ul. Krokusów 11 44–152 Gliwice	Skala 1:1000	Numer rysunku 1.1		